

質疑(応答記録)

公告No. : No. _____

公告日 : 令和5年7月31日

工事名(件名) : 末永橋水管橋修繕設計業務委託 _____

整理番号	質疑事項	回答
1	貸与資料の水管橋劣化調査補修対策検討業務委託内で測量調査は実施済みでしょうか？また、測量が必要と判断される場合、変更契約の対象となりますでしょうか？	測量調査はしておりませんが、河川管理者から提供された現況図については、貸与できます。また、協議の結果、測量が必要と判断された場合、変更契約の対象とします。
2	管厚測定に伴い足場工が計上されていますが、足場を設けずに橋梁点検車に対応可能と判断される場合、協議のうえ変更してもよろしいでしょうか？	対応可能と判断された場合、可とします。詳細は、別途協議によります。