

質疑(応答記録)

公告No. : No. G059

公告日 : 令和 5年 9月 4日

工事名(件名) : 茂福ポンプ場No.2エンジンほか更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	真空ポンプ排気用電磁弁(φ80)、冷却水用電動ボール弁(φ65)が工事設計書に計上されておられません。既設流用のお考えでしょうか？更新の場合、別途工事又は設計変更協議等は可能でしょうか？	お見込みのとおり、既設流用で考えております。