

質疑(応答記録)

公告No. : No.S047

公告日 : 令和 5年10月 2日

工事名(件名) : 朝明川水管橋耐震化工事

整理番号	質疑事項	回答
1	参加資格に関する事項の現場代理人、主任技術者又は監理技術者ですが、1級国家資格者であれば兼務することは可能でしょうか。	可能です。
2	図面36枚の内No.33の管路詳細図で伸縮可とう管GX挿し口×ベベルエンドφ200、φ350の記載がありますが、工事設計書に記載されていません。今回の工事に含まれているのでしょうか。	図面に記載がありますが、今回の工事には含みません。
3	参加資格に関する事項 現場代理人、主任技術者又は監理技術者について工場制作時と現場施工時で別々の技術者を配置することができるでしょうか。ご教授ください。	可能です。