

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. S030

公告日 : 令和6年8月5日

工事名(件名) : 小牧3号井取水ポンプ更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	特記仕様書／第4章機械設備工事／第1条機器仕様／1.取水ポンプ／(8)材質(ポンプ) ・SUS製または相当品と記載頂いていますが、SUS420J2は相当品に該当しますでしょうか。	該当します。
2	特記仕様書／第4章機械設備工事／第1条機器仕様／1.取水ポンプ ・(3)口径: φ80mmと記載いただいておりますが、φ100mmの物に変更することは可能でしょうか。	口径は、特記仕様書のとおりφ80mmとします。
3	特記仕様書／第4章機械設備工事／第1条機器仕様／1.取水ポンプ／(6)電動機:水封式、キャンド、3φ×5.5kW×AC200V×60Hz ・電動機容量を5.5kWから7.5kWに変更することは可能でしょうか。	電動機容量は、特記仕様書のとおり5.5kWとします。
4	電動機冷却の為、井戸内に吸込配管を取り付けることは可能でしょうか。	施工上、技術上及び安全上必要と認められるものは、可能とします。