

質疑(応答記録)

公告No. : No. G051

公告日 : 令和6年9月2日

工事名(件名) : 新富洲原ポンプ場ほか6施設遠方監視設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書 第3章 第1節「監視制御設備」に記載の、各設備の既設メーカーをご教示願います。	(1)DSP監視制御装置(DSP-1~3N)から(12)遠方監視制御・ITV盤(子局)(TMC-6N)及び(15)引込受電盤(HC-1)機能増設から(28)中央継電器盤(RY-P1,2)機能増設は、メタウォーター株式会社です。 (13)ITVモニタから(14)WEBカメラは池上通信機株式会社です。 (29)クラウド監視設備は今回工事で新設のため既設メーカーはありません。