

質疑(応答記録)

公告No. : No. G106 公告日 : 令和7年2月3日

工事名(件名) : 阿瀬知ポンプ場電気設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書 第7章 監視制御設備 第2節 機器仕様 第2条 シーケンサ盤 (5)盤内取付器具 5)ソフトウェア 一式 制御機能 ・汚水ポンプ台数制御 ・雨水ポンプ回転数制御について 質問事項: 既設シーケンサ盤においても汚水ポンプ台数制御および雨水ポンプ回転数制御を実施しているでしょうか。実施している場合、監視制御設備の更新過渡期においても汚水ポンプ台数制御、雨水ポンプ回転数制御を受注者の責にて継続しなければならないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
2	図面 図面番号60/64 阿瀬知ポンプ場配管記録図-1(仮設)について 質問事項: 既設監視操作卓の移設がありますが、切換過渡期においても既設監視操作卓での監視・操作が継続できるようにしなければならないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。

質疑(応答記録)

公告No. : No. G106 公告日 : 令和7年2月3日

工事名(件名) : 阿瀬知ポンプ場電気設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
3	参考数量書 1次単価表 単-2号 鋼製加工品について 質問事項: 鋼製加工品の重量(単-3号)をご教授ください。	1,980kg(SS400溶融亜鉛メッキ仕上げ)です。