

質疑(応答記録)

公告No. : No. K019 公告日 : 令和7年3月31日

工事名(件名) : 塩浜第1ポンプ場ほか3施設耐震設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	対象施設「塩浜第2ポンプ場」「磯津第2ポンプ場」は構造計算書、構造図が「無し」となっております。 通常構造図に基づきモデルを構築しますが、図面が無い中で、どのように、モデルを作成することを想定されておりますでしょうか。	現地調査の上、構造図を再現し、モデル作成することを想定しています。
2	鉄骨造の場合、鋼材寸法、溶接状況、ボルト径、ダイヤフラム箇所がわからないとモデルを作成できません。 当該事項について現地調査をもとに判断するという想定でしょうか？現地調査とする場合、足場仮設が必要となりますが、当該費用については、別途考慮いただけますでしょうか。	調査に関し当初より想定される費用は含まれています。 現地調査の結果想定外の事象が判明した場合は協議とします。
3	現地調査にて確認し、モデルを作成する場合、想定事項で作成する箇所が出てくると思います。 その場合の想定については、ある一定の想定を許容いただけるというものでよろしいでしょうか。	条件設定の出典を提示していただき、協議の上決定するものとします。