

給水栓

あかつき台 10号公園

項 目			基準値	定量下限値	検査計画	令和7年4月									
採水日			—	—	—	4月10日	4月24日								
時 刻			—	—	—	10:53	11:07								
水温(℃)			—	—	月2回	17.2	21.2								
残留塩素			0.1mg/L以上	0.1mg/L	月2回	0.4	0.4								
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	100個/mL以下	—	月1回	0									
	2	大腸菌	検出されないこと	—	月1回	不検出									
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003mg/L	3箇月に1回										
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005mg/L	3箇月に1回										
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回										
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回										
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回										
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002mg/L	3箇月に1回										
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L	3箇月に1回										
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1mg/L	3箇月に1回										
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08mg/L	3箇月に1回										
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L	3箇月に1回										
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002mg/L	3箇月に1回	<0.0002									
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005mg/L	3箇月に1回	<0.005									
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06mg/L	3箇月に1回										
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002mg/L	3箇月に1回		<0.002								
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L	3箇月に1回		<0.002								
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	0.001									
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回										
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	0.001									
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002mg/L	3箇月に1回		<0.002								
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回	<0.001									
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.005mg/L	3箇月に1回										
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L	3箇月に1回										
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01mg/L	3箇月に1回											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.01mg/L	3箇月に1回											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01mg/L	3箇月に1回											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2mg/L	3箇月に1回											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001mg/L	3箇月に1回											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4mg/L	月1回	12.4										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	10mg/L	3箇月に1回											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1mg/L	3箇月に1回											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02mg/L	3箇月に1回											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	月1回(発生時期)		<0.000001									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001mg/L	月1回(発生時期)		<0.000001									
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005mg/L	3箇月に1回		<0.005									
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005mg/L	3箇月に1回											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.1mg/L	月1回	0.2										
47	pH値	5.8以上8.6以下	—	月1回	6.9										
48	味	異常でないこと	—	月1回	異常なし										
49	臭気	異常でないこと	—	月1回	異常なし										
50	色度	5度以下	0.5度	月2回	<0.5	<0.5									
51	濁度	2度以下	0.1度	月2回	<0.1	<0.1									

項 目													回数	最大	最小	平均
採水日													—	—	—	—
時 刻													—	—	—	—
水温(℃)													2	21.2	17.2	19.2
残留塩素													2	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌											1	0	0	0
	2	大腸菌											1	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物														
	4	水銀及びその化合物														
	5	セレン及びその化合物														
	6	鉛及びその化合物														
	7	ヒ素及びその化合物														
	8	六価クロム化合物														
	9	亜硝酸態窒素														
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン											1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素														
	12	フッ素及びその化合物														
	13	ホウ素及びその化合物														
	14	四塩化炭素											1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン											1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン											1	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン											1	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン											1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン											1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン											1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸														
	22	クロロ酢酸											1	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム											1	<0.001	<0.001	<0.001
	24	ジクロロ酢酸											1	<0.002	<0.002	<0.002
	25	ジブロモクロロメタン											1	0.001	0.001	0.001
	26	臭素酸														
	27	総トリハロメタン											1	0.001	0.001	0.001
	28	トリクロロ酢酸											1	<0.002	<0.002	<0.002
	29	ブロモジクロロメタン											1	<0.001	<0.001	<0.001
	30	ブロモホルム											1	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド														
	32	亜鉛及びその化合物														
	33	アルミニウム及びその化合物														
	34	鉄及びその化合物														
	35	銅及びその化合物														
	36	ナトリウム及びその化合物														
	37	マンガン及びその化合物														
	38	塩化物イオン											1	12.4	12.4	12.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)														
	40	蒸発残留物														
	41	陰イオン界面活性剤														
	42	ジェオスミン											1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール											1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤											1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類														
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)											1	0.2	0.2	0.2
	47	pH値											1	6.9	6.9	6.9
	48	味											1	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気											1	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度											2	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度											2	<0.1	<0.1	<0.1