

質疑(応答記録)

公告No. : No. G020

公告日 : 令和 7年7月7日

工事名(件名) : 智積汚水中継ポンプ場No.1-2汚水ポンプ設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	今回対象の既設ポンプのメーカー、型式、製造番号についてご教示をお願い致します。	既設メーカーは株式会社西島製作所です。型式は特記仕様書第4章 § 1をご参照ください。製造番号はAP041661です。