

質疑(応答記録)

公告No. : No. G021 公告日 : 令和 7年7月7日

工事名(件名) : 中央ポンプ場No.1揚水ポンプ更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	今回対象の水中汚水ポンプのメーカー、型式、製造番号についてご教示ください。	既設メーカーは株式会社日立製作所です。型式は特記仕様書第4章第1節をご参照ください。製造番号はH91271081です。
2	特記仕様書 第3章 機器仕様書 No.1揚水ポンプ 1使用目的・2仕様には特段の特記記載が見られませんが、既設図面に「無閉塞型水中汚水汚物ポンプ(カッター機構付き)」とあります。 スクリーン通過後の汚水の揚水となります。一般的には通常の水 中ブレードレスポンプで対応可能と思われます。特記仕様書にも 記載はなく、カッター機構付きでなく通常ブレードレスポンプで選 定可能でしょうか。	図面は既設の機器図を参考として添付しています。機器の仕様については特記仕様書に記載のとおりです。