

質疑(応答記録)

公告No. : K020

公告日 : 令和7年9月22日

工事名(件名) : 波木污水管渠設計業務委託

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書(設計業務条件一覧表)ク 資料の貸与に本業務と同一名称の委託業務成果品の記載があります。本業務は見直しの設計なのでしょうか。	本業務については、過去の設計委託時において選定した推進工法が令和7年度以降推進機の仕様変更等により対応不可となったため、推進工法の見直しを行う業務となります。
2	設計条件項目表 施工法等の比較検討が「無」となっていますが、本業務では詳細な工法の比較検討は行わないのでしょうか。また「施工法等の比較検討」が必要となった場合は契約変更の対象となるのでしょうか。	上記のとおり見直しの業務となりますので、施工法等の比較は過去設計委託で概ね行っているため、詳細な比較検討までは不要と考えています。ただし地質条件が大きく異なる場合などで比較検討が必要となった場合は設計変更の対象とします。
3	設計条件項目表 耐震設計が「無」となっていますが、本業務では耐震設計を行わないのでしょうか。また、「耐震設計」が必要となった場合は契約変更の対象となるのでしょうか。	本業務委託範囲については、「下水道設計指針(案)」(四日市市上下水道局下水建設課)において「その他管路」と位置づけられているため、耐震計算を簡略化できるものとして耐震設計を無しとしています。