

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. S081

公告日 : 令和7年12月22日

工事名(件名) : 上下水道局庁舎無停電電源設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	工事設計書の中で 発生材処理・スクラップ控除 別紙明細 蓄電池処分と有りますが 既設のバッテリーメーカーはどこでしょうか? 例えば GSユアサとか古河電池など。	既設のバッテリーメーカーは、株式会社GSユアサです。
2	蓄電池処分 MSE54-12 9個と有りますが MSE50-12ではないでしょうか?	参考数量書についての質疑は受け付けません。
3	既設の無停電電源装置は 何処のメーカーが設置されていますか?	既設の無停電電源装置は、株式会社GSユアサです。