

質疑(応答記録)

公告No. : No.K003

公告日 : 令和8年5月25日

工事名(件名) : 六呂見調整池詳細設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
①	貸与資料の内(六呂見調整池築造工事に伴う基本検討業務委託)の閲覧は可能でしょうか。 閲覧ができない場合、調整池の施設概要(平面、断面)、分水計画位置(雨池2号幹線、六呂見地区内既存排水路)、排水計画位置に係る資料の提示をお願いできますか。	貸与資料は6/15まで総務課にて閲覧可能とします。 前日までに事前連絡いただきますようお願いいたします。 (総務課契約係:059-354-8352)
②	特記条件書で計上している「流入渠、調整池」の機械設計、電気設計の設計内容をご教授願います。 想定は(分水地点と調整池流出部のゲート設備、分水地点、調整池内の水位計)を含み、(ポンプ設備、自家発電設備)は含まないと考えます。 以外の設備設計が必要となった場合は設計変更対象として扱っていただけるでしょうか。	基本検討業務に基づき、下記を想定しています。 ・機械設計 流入渠の可動堰及びスクリーン、調整池内の排水ポンプ及びスクリーン ・電気設計 分水地点及びポンプピット内の水位計、流入渠の可動堰操作盤、ポンプ制御盤 なお、想定以外の設備設計が必要となった場合は、別途協議させていただきます。
③	調整池内の既存建物等の撤去は本業務に含まれないと理解しますが、よろしいでしょうか。	よろしいです。