PFOS及びPFOAの検査結果（令和8年8月）

1　給水栓

配水エリア	採水場所	PFOS+PFOA [ng/L]	PFOS [ng/L]	PFOA [ng/L]	採水日	採水時刻	水温	残塩
山ノ手	磯津保育園	7	<5	7	8月13日(木)	14時15分	28.7℃	0.3 mg/L
	河原田地区市民センター	6	<5	6	8月13日(木)	14時39分	28.0℃	0.3 mg/L
生桑	曙東公園	24	<5	24	8月4日(火)	10時18分	28.0℃	0.3 mg/L
	上下水道局	21	<5	21	8月4日(火)	10時47分	25.7℃	0.4 mg/L
一生吹	笹川東公園	9	<5	9	8月5日(水)	13時51分	29.5℃	0.3 mg/L
	三重8号児童公園	<5	<5	<5	8月5日(水)	14時27分	29.2℃	0.3 mg/L
	高見台2号公園	<5	<5	<5	8月5日(水)	15時00分	28.6℃	0.2 mg/L
あがた	橋北地区市民センター	7	<5	7	8月6日(木)	14時29分	27.1℃	0.3 mg/L
	神前地区市民センター	6	<5	6	8月6日(木)	14時58分	28.0℃	0.3 mg/L
	あかつき台10号公園	6	<5	6	8月6日(木)	15時30分	31.5℃	0.3 mg/L
	大谷台2号公園	6	<5	6	8月6日(木)	15時50分	31.2℃	0.3 mg/L
朝明	大宮西公園	<5	<5	<5	8月10日(月)	15時01分	29.0℃	0.3 mg/L
	富洲園公園	<5	<5	<5	8月10日(月)	15時28分	29.0℃	0.3 mg/L
楠	楠交流会館	<5	<5	<5	8月7日(金)	10時00分	29.5℃	0.2 mg/L
高岡	采女が丘2号公園	<5	<5	<5	8月12日(水)	14時04分	30.0℃	0.2 mg/L
	小山田地区市民センター	<5	<5	<5	8月12日(水)	14時30分	28.0℃	0.3 mg/L
	桜台2号公園	<5	<5	<5	8月12日(水)	14時53分	32.1℃	0.3 mg/L
山村	伊坂台4号公園	<5	<5	<5	8月7日(金)	11時22分	30.7℃	0.3 mg/L

2　井戸

配水エリア	採水場所	PFOS+PFOA [ng/L]	PFOS [ng/L]	PFOA [ng/L]	採水日	採水時刻	水温	残塩
山ノ手	内部1号井	7	<5	7	8月13日(木)	10時02分	20.9℃	—
	内部2号井	7	<5	7	8月13日(木)	9時50分	19.0℃	—
	内部3号井	6	<5	6	8月13日(木)	9時38分	20.8℃	—
	内部4号井	7	<5	7	8月13日(木)	9時23分	18.5℃	—
生桑	三滝3号井	17	<5	17	8月4日(火)	9時18分	23.4℃	—
	三滝4号井	23	<5	23	8月4日(火)	9時06分	22.6℃	—
一生吹	三滝西1号井	28	<5	28	8月5日(水)	10時24分	17.2℃	—
	三滝西2号井	21	7	14	8月5日(水)	9時38分	20.5℃	—
	三滝西4号井	11	<5	11	8月5日(水)	9時25分	18.5℃	—
	平尾取水場	<5	<5	<5	8月5日(水)	9時54分	21.4℃	—
あがた	小牧1号井	9	<5	9	8月6日(木)	10時28分	19.8℃	—
	小牧3号井	<5	<5	<5	8月6日(木)	10時22分	19.6℃	—
	神田取水場	<5	<5	<5	8月6日(木)	10時00分	21.0℃	—
	長深取水場	10	<5	10	8月6日(木)	9時53分	20.0℃	—
	中上取水場	6	<5	6	8月6日(木)	9時49分	20.9℃	—
朝明	朝明1号井	6	<5	6	8月10日(月)	10時35分	21.9℃	—
	朝明2号井	<5	<5	<5	8月10日(月)	13時54分	17.7℃	—
	朝明3号井	6	<5	6	8月10日(月)	14時05分	21.5℃	—
	朝明4号井	<5	<5	<5	8月10日(月)	10時40分	22.5℃	—

3　水源地

配水エリア	採水場所	PFOS+PFOA [ng/L]	PFOS [ng/L]	PFOA [ng/L]	採水日	採水時刻	水温	残塩
山ノ手	内部水源地	7	<5	7	8月13日(木)	10時06分	19.8℃	0.4 mg/L
生桑	三滝水源地	39	5	34	8月4日(火)	9時26分	23.1℃	0.3 mg/L
一生吹	三滝西水源地	10	<5	10	8月5日(水)	10時29分	20.0℃	0.4 mg/L
あがた	小牧水源地	6	<5	6	8月6日(木)	10時33分	20.7℃	0.4 mg/L
朝明	朝明水源地	<5	<5	<5	8月10日(月)	14時20分	21.8℃	0.4 mg/L

4　配水池

配水エリア	採水場所	PFOS+PFOA [ng/L]	PFOS [ng/L]	PFOA [ng/L]	採水日	採水時刻	水温	残塩
山ノ手	山ノ手配水池	7	<5	7	8月13日(木)	13時35分	21.2℃	0.4 mg/L
生桑	生桑配水池	26	<5	26	8月4日(火)	9時46分	23.0℃	0.4 mg/L
一生吹	一生吹配水池	5	<5	5	8月5日(水)	10時43分	23.6℃	0.4 mg/L
	笹川団地配水池	5	<5	5	8月5日(水)	13時32分	25.0℃	0.4 mg/L
あがた	あがた配水池	6	<5	6	8月6日(木)	11時03分	22.4℃	0.4 mg/L
	あかつき台配水池	6	<5	6	8月6日(木)	13時37分	22.4℃	0.3 mg/L
	みゆき配水池	6	<5	6	8月6日(木)	14時03分	27.2℃	0.2 mg/L
朝明	朝明配水池	<5	<5	<5	8月10日(月)	14時39分	22.5℃	0.4 mg/L
楠	楠配水池	<5	<5	<5	8月7日(金)	9時42分	29.2℃	0.4 mg/L
高岡	水沢配水池	<5	<5	<5	8月12日(水)	9時35分	26.5℃	0.2 mg/L
	水沢谷町配水池	<5	<5	<5	8月12日(水)	9時54分	26.8℃	0.4 mg/L
	高岡配水池	<5	<5	<5	8月12日(水)	10時21分	26.7℃	0.4 mg/L
	水沢北谷配水池	<5	<5	<5	8月12日(水)	10時35分	26.6℃	0.4 mg/L
	桜台配水池	<5	<5	<5	8月12日(水)	10時51分	26.6℃	0.3 mg/L
山村	山村配水池	<5	<5	<5	8月7日(金)	11時06分	29.0℃	0.4 mg/L

※表中「<」は、未満を示す