

質疑(応答記録)

公告No. : No. G065 公告日 : 令和8年8月31日

工事名(件名) : 納屋ポンプ場汚水沈砂池設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	特記仕様書 第6章仮設工事 §1仮設締切工について 仮締切ゲートが鋼材とありますが、材質と塗装仕様をご教示ください。	SS400を想定しています。 塗装仕様は、使用時に腐食しない塗装を選定してください。
2	特記仕様書 第6章 仮設工事 §1仮設締切工について 仮締切ゲートの重量をご教示ください。	受注者で選定された仮締切ゲートの重量を採用してください。
3	特記仕様書 第6章 仮設工事 §1仮設締切工について 仮締切ゲートは見積採用か積上げ計上かご教示ください。また仮締切ゲートが積上げ計上の場合、採用単価は三重県公表単価でよろしいでしょうか?ご教示ください。	積算に関する質問は受け付けておりません。
4	特記仕様書 第7章工事仕様第4節特記事項について 現場工事は、降雨が少ない乾季に行うこと。特に水路部の施工は11月～3月に行うこととありますが、水中部外で施工が間に合わなかった場合は工期延長は可能でしょうか?ご教示ください。	受注者の責に帰することができない事由(ナフサ不足等)があれば、工期延長の協議は可能です。
5	参考数量書 工事内訳書 第3号内訳書 鋼管について 散水栓が5個計上されておりますが、図面番号PM-3,PM-4では散水栓が7個あるように見受けられます。追加になった分につきましては、設計変更対象という認識でよろしいでしょうか?ご教示ください。	参考数量書に関する質問は受け付けておりません。
6	参考数量書 機械設備 第3号内訳書について 各配管雑材料の付属材料率をご教示ください。	参考数量書に関する質問は受け付けておりません。
7	参考数量書 第6号内訳書 鋼製加工品 鋼製加工品の重量を記載いただいておりますが、発注図面を確認しましたところ、記載いただいております重量では足りないように見受けられます。記載重量以上、必要になった際は設計変更として認めていただけますでしょうか?ご教示下さい。	参考数量書に関する質問は受け付けておりません。
8	参考数量書 電気設備 設計内訳書について 機械経費(率計上)で単体調整と試運転調整に該当する電気通信技術者労務費を考慮されていますでしょうか?ご教示ください。	参考数量書に関する質問は受け付けておりません。
9	参考数量書 工事内訳書 第8号内訳書 基礎工について 鉄筋コンクリート工が設計書に計上されておりますが、鉄筋工が計上されていません。鉄筋工の費用は設計変更対象となりますでしょうか?ご教示ください。	参考数量書に関する質問は受け付けておりません。
10	参考数量書 工事内訳書 第13号内訳書 準備費について コンクリートガラ処分が設計書に計上されておりますが、運搬費が計上されていません。運搬費は設計変更対象となりますでしょうか?ご教示ください。	参考数量書に関する質問は受け付けておりません。

質疑(応答記録)

公告No. : No. G065 公告日 : 令和8年8月31日

工事名(件名) : 納屋ポンプ場汚水沈砂池設備更新工事

整理番号	質 疑 事 項	回 答
11	債務負担行為について 令和8年度は出来高予定額はないと見受けられますが、ありましたら対象をご教示ください。	令和8年度の出来高予定額は¥0となります。 対象はありません。
12	施工について 自動除塵機1台と汚水沈砂掻揚機1台を残し、先行して他機器更新をした場合、掻き揚げたし渣、砂等の管理は維持管理様と考えて宜しいでしょうか？また、大まかな量(実績や頻度)も併せてご教示ください。	お見込みのとおりです。 量及び頻度はトラック1台、週1回収集です。
13	施工について 2水路同時施工は可能でしょうか？可能な場合は、どのような制限がございますか？ご教示ください。	汚水ポンプ運転に影響がないのならば可能です。
14	機器について 工場立会検査の対象の機器をご教示ください。	現状、工場立会は考えておりません。
15	機器について 手動トリップの操作には操作台必要でしょうか？ご教示ください。	機器仕様については承諾図により、決定するものとします。
16	施工について コンテナ用の吊り上げ装置は不要として考えればよろしいでしょうか？ご教示ください。	機器仕様については承諾図により、決定するものとします。
17	機器について 耐荷重について全機器の脚位置には制限はございませんか？ご教示ください。	制限はありません。 脚位置については承諾図により、決定するものとします。