

北館

(電気設備)

| 機 器 名    | 容 量             | 電 圧           | 用 途 他    |
|----------|-----------------|---------------|----------|
| 油入変圧器    | 3 相 1 5 0 K V A | 6KV/210V      | 動力・保安・一般 |
|          | 1 相 1 5 0 K V A | 6KV/210V/105V | 電灯・一般    |
| 電力用コンデンサ | 1 相 3 0 K V A   | 6KV           | 進相用      |

| 機 器 名 | 仕 様                | 容量 | 数量 | 場所 |
|-------|--------------------|----|----|----|
| 受電設備  | 高圧受電盤（中立）          |    | 1  | RF |
|       | 高圧コンデンサ盤（中立）       |    | 1  | RF |
|       | 低圧動力盤（中立）          |    | 1  | RF |
|       | 低圧電灯盤（中立）          |    | 1  | RF |
|       | 動力制御盤 P B - 1 （中立） |    | 1  |    |
|       | 動力制御盤 P R - 1 （中立） |    | 1  |    |
|       | 電灯分電盤（中立）          |    | 6  |    |
|       | 端子盤                |    | 5  |    |
|       | 火災報知設備（P - 2 0）    |    | 1  |    |

北館

(機械設備) その1

| 機 器 名               | 仕 様                         | 容 量                                             | 数 量 | 場 所           |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----|---------------|
| 受水槽 (SUS)           | (1.0+1.0) ×1.5×1.5H<br>2 槽式 | 総容量 4.5m <sup>3</sup><br>有効容量 3.0m <sup>3</sup> | 1   | ポンプ室          |
| 高置水槽 (SUS)          | 1.0×1.0×1.5H                | 総容量 1.5m <sup>3</sup><br>有効容量 1.0m <sup>3</sup> | 1   | P H / R F     |
| 揚水ポンプ 2.2KW         | 40φ ×160L/min×35m           | 3φ 200V                                         | 2   | ポンプ室          |
| 消火栓ポンプユニット<br>5.5KW | 50φ ×40φ ×150L/min<br>×5、6m | 3φ 200V                                         | 1 組 | ポンプ室          |
| 湧水槽排水ポンプ            | 50DV×150×10m                | 3φ 200V/1.5KW                                   | 1   | 湧水槽           |
| 電気湯沸かし器             | EW-20N2、20L、2KW             | 1φ 200V                                         | 3   | 湯沸かし室 SUS316L |
| 消防用補助水槽             | SUS444、1×1×0.5H             | 有効容量 0.4m <sup>3</sup>                          | 1   | R F           |
| 消防用水槽               | コンクリート、2.2×5×1.5H           | 有効容量 13.2m <sup>3</sup>                         | 1   | ポンプ室          |

北館  
(機械設備) その2

| 機 器 名                            | 仕 様                                                             | 容 量                      | 数 量 | 場 所                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|
| 室外ユニット<br>PAC-1                  | RAS-AP280DGR1 冷房 28kW<br>暖房 31.5kW<br>圧縮機 6.0W<br>送風機 175m3/min | 7.35KW<br>7.53KW<br>520W | 1   | R F                      |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-1-1 | RCI-AP90K4 加湿装置付き<br>冷房 9.0kW<br>暖房 10.0kW<br>送風機 14～27m3/min   | 120W<br>120W<br>57W      | 2   | 1 F<br>ホール<br>ロビー        |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-1-2 | RCI-AP56K4 加湿装置付き<br>冷房 5.6kW<br>暖房 6.3kW<br>送風機 11～22m3/min    | 70W<br>70W<br>57W        | 1   | 1 F<br>市政<br>情報<br>室     |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-1-3 | RCID-AP28K2<br>冷房 2.8kW<br>暖房 3.2kW<br>送風機 8～9m3/min            | 60W<br>50W<br>35W        | 1   | 1 F<br>エレベ<br>ーターホ<br>ール |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-1-4 | RCI-AP45K4<br>冷房 4.5kW<br>暖房 5.0kW<br>送風機 11～21m3/min           | 50W<br>50W<br>57W        | 1   | 1 F<br>西風<br>除室          |
| 室外ユニット<br>PAC-2                  | RAS-AP280DGR1 冷房 28kW<br>暖房 31.5kW<br>圧縮機 6.0W<br>送風機 175m3/min | 7.35KW<br>7.53KW<br>520W | 1   | R F                      |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PC-2-1  | RCID-AP45K2 加湿装置付き<br>冷房 4.5kW<br>暖房 5.0kW<br>送風機 9～13m3/min    | 80W<br>70W<br>35W        | 1   | 1 F<br>計量<br>室           |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PC-2-2  | RCI-AP90K4 加湿装置付き<br>冷房 9.0kW<br>暖房 10.0kW<br>送風機 14～27m3/min   | 120W<br>120W<br>57W      | 2   | 1 F<br>閲覧<br>室           |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PC-2-3  | RCID-AP28K2<br>冷房 2.8kW<br>暖房 3.2kW<br>送風機 8～9m3/min            | 60W<br>50W<br>35W        | 1   | 1 F<br>風除<br>室           |

北館  
(機械設備) その3

| 機 器 名                            | 仕 様                                                                            | 容 量                      | 数 量 | 場 所                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-------------------------|
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-2-4 | RCI-AP45K4<br>冷房 4.5kW<br>暖房 5.0kW<br>送風機 11～21m <sup>3</sup> /min             | 50W<br>50W<br>57W        | 1   | 1 F<br>自治<br>会 連<br>合 会 |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-3   | RAS-AP140DGR1 冷房 14.0kW<br>暖房 16.0kW<br>圧縮機 3.0W<br>送風機 140m <sup>3</sup> /min | 3.12KW<br>3.33KW<br>300W | 1   | R F                     |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-3-1 | RCID-AP36K2 加湿装置付き<br>冷房 3.6kW<br>暖房 4.0kW<br>送風機 8.5～12m <sup>3</sup> /min    | 70W<br>60W<br>35W        | 4   | 2 F<br>クラブ<br>室         |
| 室外ユニット<br>AC-4                   | RAS-AP160DGR1 冷房 16.0kW<br>暖房 18.0kW<br>圧縮機 3.6W<br>送風機 155m <sup>3</sup> /min | 3.51KW<br>3.93KW<br>330W | 1   | R F                     |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-4-1 | RCID-AP45K2 加湿装置付き<br>冷房 4.5kW<br>暖房 5.0kW<br>送風機 9～13m <sup>3</sup> /min      | 80W<br>70W<br>35W        | 4   | 2 F<br>多目的室             |
| 室外ユニット<br>PAC-5                  | RAS-AP224DGR1 冷房 22.4kW<br>暖房 25.0kW<br>圧縮機 4.8W<br>送風機 160m <sup>3</sup> /min | 4.92KW<br>5.63KW<br>400W | 1   | R F                     |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PC-5-1  | RCID-AP28K2 加湿装置付き<br>冷房 2.8kW<br>暖房 3.2kW<br>送風機 8～9m <sup>3</sup> /min       | 60W<br>50W<br>35W        | 4   | 2 F<br>会議<br>室          |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PC-5-2  | RCI-AP28K2 加湿装置付き<br>冷房 2.8kW<br>暖房 3.2kW<br>送風機 8～9m <sup>3</sup> /min        | 60W<br>50W<br>35W        | 4   | 2 F<br>事務<br>室          |
| 室外ユニット<br>PC-6                   | RAS-AP280DGR1 冷房 28kW<br>暖房 31.5kW<br>圧縮機 6.0W<br>送風機 175m <sup>3</sup> /min   | 7.35KW<br>7.53KW<br>520W | 1   | R F                     |

北館  
(機械設備) その4

| 機 器 名                            | 仕 様                                                                          | 容 量                      | 数 量 | 場 所                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------|
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-6-1 | RCID-AP56K2 加湿装置付き<br>冷房 5.6kW<br>暖房 6.3kW<br>送風機 11～22m <sup>3</sup> /min   | 80W<br>70W<br>35W        | 1   | 5 F コン<br>ピューター<br>室 |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-6-2 | RCID-AP45K2 加湿装置付き<br>冷房 4.5kW<br>暖房 5.0kW<br>送風機 9～13m <sup>3</sup> /min    | 80W<br>70W<br>35W        | 1   | 5 F 資<br>料室          |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-6-3 | RCID-AP28K2 加湿装置付き<br>冷房 2.8kW<br>暖房 3.2kW<br>送風機 8～9m <sup>3</sup> /min     | 60W<br>50W<br>35W        | 1   | 5F会議<br>室(3)         |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-6-4 | RCI-AP71K4 加湿装置付き<br>冷房 7.1kW<br>暖房 8.5kW<br>送風機 14～27m <sup>3</sup> /min    | 120W<br>120W<br>57W      | 2   | 5F会議<br>室(1)         |
| 室外ユニット<br>PAC-7                  | RAS-AP280DGR1 冷房 28kW<br>暖房 31.5kW<br>圧縮機 6.0W<br>送風機 175m <sup>3</sup> /min | 7.35KW<br>7.53KW<br>520W | 1   | R F                  |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン<br>PAC-7-1 | RCID-AP71K2 加湿装置付き<br>冷房 7.1kW<br>暖房 8.5kW<br>送風機 14～19m <sup>3</sup> /min   | 110W<br>100W<br>55W      | 8   | 5F会議<br>室(2)         |
| 全熱交換機<br>L F - 1                 | CCR-500UA 日立ロスフリー天井埋め込み型<br>720～ 570m <sup>3</sup> /min、49kg                 | 295W～<br>240W            | 3   | 5F会議<br>室(2)         |
| 全熱交換機<br>L F - 2                 | CCR-500UA 日立ロスフリー天井埋め込み型<br>720～ 570m <sup>3</sup> /min、49kg                 | 295W～<br>240W            | 4   | 1Fロビー<br>消費者<br>センター |
| 全熱交換機<br>L F - 3                 | CCR-500UA 日立ロスフリー天井埋め込み型<br>720～ 570m <sup>3</sup> /min、49kg                 | 295W～<br>240W            | 1   | 2 F クラ<br>ブ室         |
| 全熱交換機<br>L F - 4                 | CCR-250UA 日立ロスフリー天井埋め込み型<br>310～ 210m <sup>3</sup> /min、31kg                 | 145W～<br>50W             | 5   | 2F多目<br>的会議          |

北館  
(機械設備) その5

| 機 器 名                 | 仕 様                                                                                       | 容 量               | 数 量 | 場 所                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----------------------|
| 全熱交換機<br>L F - 5      | CCR-250UA 日立ロスフリー天井埋め込み型<br>310～ 210m <sup>3</sup> /min、31kg                              | 145W～<br>50W      | 5   | 1F、2F、<br>5F         |
| 全熱交換機<br>L F - 6      | CCR-150UA 日立ロスフリー天井埋め込み型<br>195～ 155m <sup>3</sup> /min、23kg                              | 78W～<br>50W       | 2   | 5 F                  |
| 全熱交換機<br>L F - 7      | CCR-150UA 日立ロスフリー天井埋め込み型<br>190～ 130m <sup>3</sup> /min、34kg                              | 78W～<br>46W       | 2   | 5 F                  |
| 天井埋込換気扇<br>F - 1      | DS-20AS7-LM 59W、0.63A、420m <sup>3</sup> /min、8.0kg                                        | 100V              | 6   | 男女<br>W C            |
| 天井埋込換気扇<br>F - 2      | DS-18AS6-LL0 34W、0.36A、259m <sup>3</sup> /min、5.5kg                                       | 100V              | 1   | 障害者<br>W C           |
| 天井埋込換気扇<br>F - 3      | DS-14AS5 33W、0.35A、184m <sup>3</sup> /min、4.4kg                                           | 100V              | 3   | 湯沸室                  |
| 有圧換気扇<br>F - 4        | PN-306-002SG 45W、0.45A、23m <sup>3</sup> /min、7.2mmAq<br>日立製作所                             | 100V              | 1   | EV機械<br>室            |
| 給気ファン<br>S F - 1      | PU-20B 43～75m <sup>3</sup> /min、55～30mmAq、1.5KW                                           | 200V              | 1   | B1F<br>ホ ンブ          |
| 排気ファン<br>E F - 1      | PU-20B 43～75m <sup>3</sup> /min、55～30mmAq、1.5KW                                           | 200V              | 1   | B1F<br>倉庫            |
| 排気ファン<br>E F - 2      | #2POS-PHF、53.3m <sup>3</sup> /min×25mmAq×0.75KW×EFOUP-K                                   | 200V              | 1   | RFファン<br>室           |
| 排煙ファン<br>S M F - 1    | No.3、S R P 3 H、自動起動盤<br>7,200m <sup>3</sup> /H×40mmAq×2.2KW<br>NFDP7ターミネール 6.5HP×2,400RPM | 2.2KW             | 1   | RFファン                |
| 空冷ヒートポンプ<br>パッケージエアコン | AIU-AAP455SH<br>冷房 4.0kW<br>暖房 4.5kW<br>送風機                                               | 0.03              | 1   | 1 F<br>消 費 者<br>センター |
| 室外ユニット                | ROA-AP455HSJ1 冷房 4.0kW<br>暖房 4.5kW<br>圧縮機<br>送風機                                          | 1.10kW<br>0.043kW | 1   | 1 F<br>北 玄 関<br>前    |