

施設	階数	部署名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数		LED交換方式	非常灯	製品仕様	LED照明 要求性能		数量	備考
														台	本				定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本		
①中央棟	B1F	通路		T401WPZ	トランプ形ベースライト	1灯	FL40			防水型				3	3	器具交換	○	LEDベースライト40形 トランプ IP23	2,000	14.0	3	
①中央棟	B1F	通路		T401WP	トランプ形ベースライト	1灯	FL40			防水型				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 トランプ IP23	2,000	14.0	2	
①中央棟	B1F	ダッグアウト		UK322C	埋込ベースライト	2灯	FHF32	W220		薄型Cチャン留型				8	16	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W220 Cチャン留型	6,800	43.0	8	
①中央棟	B1F	ダッグアウト		UK321W150	埋込ベースライト	1灯	FHF32	W150						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	2,300	17.0	1	
①中央棟	B1F	ダッグアウト中		UK321W150	埋込ベースライト	1灯	FHF32	W150						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	2,300	17.0	1	
①中央棟	B1F	トイレ		UK201-150	埋込ベースライト	1灯	FL20	W150						1	1	器具交換		LEDベースライト20形 埋込W150	750	6.0	1	
①中央棟	B1F	トイレ		D60	ダウンライト	1灯	IL60	E17	Φ150					1	1	器具交換		LEDダウンライト(ランプ交換可能型) φ150 電球色	900	8.0	1	
①中央棟	B1F	階段		K401	階段道路誘導灯	1灯	FL40							1	1	器具交換		LED階段灯40形 段調光タイプ	1,900	17.0	1	
①中央棟	1F	階段		K401	階段道路誘導灯	1灯	FL40							1	1	器具交換		LED階段灯40形 段調光タイプ	1,900	17.0	1	
①中央棟	1F	廊下		UK202Z	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300						9	18	器具交換	○	LEDベースライト20形 埋込W300	1,500	12.0	9	
①中央棟	1F	廊下		V201	逆富士ベースライト	1灯	FL20							2	2	器具交換		LEDベースライト20形 逆富士	800	6.0	2	
①中央棟	1F	休憩室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	休憩室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1	
①中央棟	1F	休憩室横倉庫		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	休憩室横倉庫		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1	
①中央棟	1F	投票員控室		UK402Y-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300		連結器具(左用)				3	6	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	投票員控室		UK402Y-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300		連結器具(右用)				3	6	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	投票員控室		UK402Y-L	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300		連結器具(左用)				1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1	
①中央棟	1F	投票員控室		UK402Y-R	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300		連結器具(右用)				1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1	
①中央棟	1F	投票員控室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						1	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1	
①中央棟	1F	投票員控室		UK401Y-L	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(左用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	投票員控室		UK401Y-R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(右用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	通路		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						6	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	6	
①中央棟	1F	通路		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	資金室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						5	10	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	5	
①中央棟	1F	資金室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	操作卓室		LED	LED器具									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	操作卓室		KT322	筐付トランプ形ベースライト	2灯	FHF32							4	8	器具交換		LEDベースライト40形 筐付	4,900	33.0	4	
①中央棟	1F	操作卓室		KT322Z	筐付トランプ形ベースライト	2灯	FHF32							3	6	器具交換	○	LEDベースライト40形 筐付	4,900	33.0	3	
①中央棟	1F	操作卓室(改修)		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	操作卓室(改修)		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	外向トイレ北		LED	LED器具									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	外向トイレ南		LED	LED器具									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	フォーリンルーム		LED	LED器具									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	間 バックヤード		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						5	10	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	5	
①中央棟	1F	間 バックヤード		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						2	4	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	2	
①中央棟	1F	中央投票所		LED	LED器具									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	投票窓口		T321	トランプ形ベースライト	1灯	FHF32							27	27	器具交換		LEDベースライト40形 トランプ	2,500	17.0	27	
①中央棟	1F	倉庫1		-	-									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	倉庫2		-	-									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	倉庫3		-	-									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	倉庫4		-	-									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	倉庫5		-	-									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	倉庫6		-	-									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	1F	従業員トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190						2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	従業員トイレ		UKW401	ウォールウォッシャー	1灯	FL40	W150						2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	従業員トイレ		UKW201	ウォールウォッシャー	1灯	FL20	W150						1	1	器具交換		LEDベースライト20形 埋込W150	750	6.0	1	
①中央棟	1F	従業員トイレ		UK401Y-L	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(左用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	従業員トイレ		UK401Y-R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(右用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	従業員トイレ		UK401Y-L	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(左用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	従業員トイレ		UK401Y-R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(右用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	湯沸室		UK401Y-L	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(左用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	湯沸室		UK401Y-R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190		連結器具(右用)				2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2	
①中央棟	1F	北階段		V322	逆富士ベースライト	2灯	FHF32							1	2	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	5,200	33.0	1	
①中央棟	1F	北階段		V322Z	逆富士ベースライト	2灯	FHF32							1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 逆富士	5,200	33.0	1	
①中央棟	1F	北階段		WW321	コーナースライト	1灯	FHF32							4	4	器具交換		LEDベースライト40形 コーナースライト	2,500	17.0	4	
①中央棟	1F	北階段下		W21	ウォールライト	1灯	FL20							2	2	器具交換		LEDウォールライト 20形	600	10.0	2	
①中央棟	1F	北階段下		KT42	筐付トランプ形ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換		LEDベースライト40形 筐付	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	南階段		WW321	コーナースライト	1灯	FHF32							3	3	器具交換		LEDベースライト40形 コーナースライト	2,500	17.0	3	
①中央棟	1F	南階段		V322Z	逆富士ベースライト	2灯	FHF32							1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 逆富士	5,200	33.0	1	
①中央棟	1F	南階段		V322	逆富士ベースライト	2灯	FHF32							1	2	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	5,200	33.0	1	
①中央棟	1F	南階段下		KT322	筐付トランプ形ベースライト	2灯	FHF32							3	6	器具交換		LEDベースライト40形 筐付 IP23	5,000	33.0	3	
①中央棟	1F	南階段下		T321	トランプ形ベースライト	1灯	FHF32							1	1	器具交換		LEDベースライト40形 トランプ IP23	2,400	17.0	1	
①中央棟	1F	茶場ポイント横前		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						3	6	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	3	
①中央棟	1F	茶場ポイント横前		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1	
①中央棟	2F	旧TV室		-	-									-	-	対象外		-	-	-		
①中央棟	2F	旧執事室		-</																		

施設	階数	部署名	備考	既存照明 情報											LED照明 要求性能						
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数		LED交換方式	LED器具仕様	定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	数量	備考
														台	本						
②センタースタジオ	1F	女子トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					2	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2		
②センタースタジオ	1F	女子トイレ		UK401R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W150	ルーバー付				1	1	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W150	1,900	14.0	1		
②センタースタジオ	1F	ジョイールーム		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					24	24	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	24		
②センタースタジオ	1F	ジョイールーム		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					18	36	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	18		
②センタースタジオ	1F	ジョイールーム		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300			電池内蔵		6	12	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	6		
②センタースタジオ	1F	BBスタジオ		UK32W220Z	埋込ベースライト	2灯	PHF32(高出力)	W220	換型				4	8	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W220 Cチャン留型	6,900	43.0	4		
②センタースタジオ	1F	BBスタジオ		UK32W220PH	埋込ベースライト	2灯	PHF32(高出力)	W220					4	8	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W220	6,600	43.0	4		
②センタースタジオ	1F	BBスタジオ		KHF321	片反射型トランプベースライト	1灯	FHF32						2	2	器具交換	LEDベースライト40形 片反射	1,600	14.0	2		
②センタースタジオ	1F	BBスタジオ		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300			電池内蔵		1	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
②センタースタジオ	1F	自営準備室			LED	LED器具							-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	1F	自営準備室前室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300			電池内蔵		1	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
②センタースタジオ	1F	自営準備室前室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					5	10	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	5		
②センタースタジオ	1F	玄関		UK402RZ	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300	ルーバー付		電池内蔵		1	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
②センタースタジオ	1F	玄関		UK402R	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300	ルーバー付				1	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
②センタースタジオ	1F	西側壁面	LED照明新設	W21	ウォールライト	1灯	FL20						5	5	器具交換	LEDウォールライト 20形	600	10.0	5		
②センタースタジオ	1F	西側壁面	LED照明新設												器具交換	LEDウォールライト 20形	600	10.0	3	新規設置、新規配線	
②センタースタジオ	1F	南階段		K201	階段通路誘導灯	1灯	FL20						1	1	器具交換	LED階段灯20形 段調光タイプ	750	9.0	1		
②センタースタジオ	1F	南北階段		K201	階段通路誘導灯	1灯	FL20						1	1	器具交換	LED階段灯20形 段調光タイプ	750	9.0	1		
②センタースタジオ	1F	職員トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					3	3	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	3		
②センタースタジオ	1F	職員トイレ		UK401R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W150	ルーバー付				1	1	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W150	1,900	14.0	1		
②センタースタジオ	1F	ジョイールーム前軒下		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					18	18	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	18		
②センタースタジオ	1F	ジョイールーム前軒下		D27	ダウンライト	1灯	FDL27	φ150					5	5	器具交換	LEDダウンライト(ランプ交換可能型) φ150	1,000	8.0	5		
②センタースタジオ	1F	ポンプ室											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	1F	ハロン室											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	1F	倉庫											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	2F	無停電室											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	2F	機械室											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	2F	男子トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					3	3	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	3		
②センタースタジオ	2F	男子トイレ		UK401R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W150	ルーバー付				1	1	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W150	1,900	14.0	1		
②センタースタジオ	2F	女子トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					3	3	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	3		
②センタースタジオ	2F	女子トイレ		UK401R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W150	ルーバー付				1	1	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W150	1,900	14.0	1		
②センタースタジオ	2F	更衣室											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	2F	倉庫											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	2F	会議室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					8	16	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	8		
②センタースタジオ	2F	会議室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300			電池内蔵		1	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
②センタースタジオ	2F	貴客室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					8	16	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	8		
②センタースタジオ	2F	貴客室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300			電池内蔵		1	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
②センタースタジオ	2F	休憩室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					6	12	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	6		
②センタースタジオ	2F	休憩室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300			電池内蔵		2	4	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	2		
②センタースタジオ	2F	放送室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300			電池内蔵		2	4	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	2		
②センタースタジオ	2F	放送室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					1	2	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
②センタースタジオ	2F	センター室		UK402OA	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300	OAルーバー付				30	60	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300 アルミルーバー(グレア分極00)	3,200	33.0	30		
②センタースタジオ	2F	空調室											-	-	対象外	-	-	-			
②センタースタジオ	2F	廊下		UK202	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300					4	8	器具交換	LEDベースライト20形 埋込W300	1,500	12.0	4		
②センタースタジオ	2F	廊下		UK202Z	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300			電池内蔵		6	12	器具交換	LEDベースライト20形 埋込W300	1,500	12.0	6		
②センタースタジオ	2F	階段		V402Z	逆富士ベースライト	2灯	FL40				電池内蔵		1	2	器具交換	LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	1		
②センタースタジオ	2F	階段		UK201-190	埋込ベースライト	1灯	FL20	W190					1	1	器具交換	LEDベースライト20形 埋込W190	750	6.0	1		
②センタースタジオ	2F	給湯室		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					1	1	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	1		
②センタースタジオ	2F	2階南通路		W21	ウォールライト	1灯	FL20						2	2	器具交換	LEDウォールライト 20形	600	10.0	2		
②センタースタジオ	2F	監視室		UK402R	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300	ルーバー付				5	10	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300 アルミルーバー(グレア分極00)	3,200	33.0	5		
③中央棟	1F	監視室		UK402RZ	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300	ルーバー付		電池内蔵		3	6	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W300 アルミルーバー(グレア分極00)	3,200	33.0	3		
③中央棟	1F	給湯室		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					1	1	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	1		
③中央棟	1F	トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190					1	1	器具交換	LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	1		
③中央棟	1F	トイレ		UK201-150	埋込ベースライト	1灯	FL20	W150					1	1	器具交換	LEDベースライト20形 埋込W150	750	6.0	1		
③中央棟	1F	トイレ		UKW201	ウォールウォッシャー	1灯	FL20	W150					1	1	器具交換	LEDベースライト20形 埋込W150	750	6.0	1		
③中央棟	1F	北側入り口付近													器具交換	LEDスポットライト(フランチ式)人感センサー付	700	8.0	1	新規設置 機械室西から給電	
③中央棟	1F	重油庫											-	-	対象外	-	-	-			
③中央棟	1F	ポンプ室											-	-	対象外	-	-	-			
③中央棟	1F	非常発電室											-	-	対象外	-	-	-			
③中央棟	2F	空調機室											-	-	対象外	-	-	-			
③中央棟	2F	電気室											-	-	対象外	-	-	-			
③中央棟	1F	監視室											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	医務室											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	録音室											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	湯茶室											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	田宮口											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	倉庫											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	相談室											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	警察官詰所											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	入場口											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	手荷物預り											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	入場券室											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	手荷物検査1											-	-	対象外	-	-	-			
③南入場	1F	手荷物検査2																			

既存照明 情報										LED照明 要求性能													
施設	階数	部署名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数		LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	数量	備考	
														台	本				*記載値以上とすること	*記載値以下とすること	台・本		
北校舎	1F	事務所玄関		UK202Z	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300					電池内蔵		1	2	器具交換	○	LEDベースライト20形 埋込W300	1,500	12.0	1	
北校舎	1F	北階段		K401	階段通路誘導灯	1灯	FL40								1	1	器具交換		LED階段灯40形 段差光タイプ	1,900	17.0	1	
北校舎	1F	南階段		K401	階段通路誘導灯	1灯	FL40								1	1	器具交換		LED階段灯40形 段差光タイプ	1,900	17.0	1	
北校舎	1F	倉庫(自販機)		-	-										-	-	対象外	-	-	-	-	-	
北校舎	1F	倉庫		-	-										-	-	対象外	-	-	-	-	-	
北校舎	1F	ポンプ室		-	-										-	-	対象外	-	-	-	-	-	
北校舎	1F	倉庫東3(旧売店)		-	-										-	-	対象外	-	-	-	-	-	
北校舎	1F	倉庫東2(旧売店)		-	-										-	-	対象外	-	-	-	-	-	
北校舎	1F	倉庫東1(旧売店)		-	-										-	-	対象外	-	-	-	-	-	
北校舎	1F	応接室		UK403RZ	埋込ベースライト	3灯	FL40	W450		ルーバー付			電池内蔵	2	6	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W450 アルミルーバー(グレア分断G0)	4,300	43.0	2		
北校舎	1F	応接室		UK403R	埋込ベースライト	3灯	FL40	W450		ルーバー付				4	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W450 アルミルーバー(グレア分断G0)	4,300	43.0	4		
北校舎	1F	応接室		BKF	デザインブラケット灯	1灯		170×350						1	1	器具交換		LED角型一灯灯	550	8.0	1		
北校舎	1F	開催事務所		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						6	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	6		
北校舎	1F	開催事務所		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					電池内蔵	2	4	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	2		
北校舎	1F	開催事務所		KC20	棚下灯	1灯	FL20				PS付			1	1	器具交換		LED棚下灯 20形 PS付	800	10.0	1		
北校舎	1F	開催事務所		W21	ウォールライト	1灯	FL20							1	1	器具交換		LEDウォールライト 20形	600	10.0	1		
北校舎	1F	開催事務所外		W21	ウォールライト	1灯	FL20							4	4	器具交換		LEDウォールライト 20形	600	10.0	4		
北校舎	1F	開催事務所外		B21	防犯灯	1灯	FL20							1	1	器具交換		LED防犯灯 10VA	1,300	10.0	1		
北校舎	1F	ドリーム軒下		D24Z	ダウンライト	2灯	FHT24	φ200		防水型	横押し			15	30	器具交換		LEDダウンライト(ランプ交換可能型)軒下用φ200⇒φ150	700	8.0	15		
北校舎	1F	東側軒下		KT322WP	笹付トランプベースライト	2灯	FHF32				防水型			1	2	器具交換		LEDベースライト40形 笹付 IP23	5,000	33.0	1		
北校舎	1F	東側軒下		UK321SUS	埋込ベースライト	1灯	FHF32	W130		ステンレス製	防水型			19	19	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W130 SUS IP23	2,400	17.0	19		
北校舎	1F	西側軒下		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190						18	18	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	18		
北校舎	1F	ショーケース		D90	ダウンライト	1灯	J090	φ175						5	5	器具交換		LEDダウンライト(ランプ交換可能型)φ175 電球色	1,000	8.0	2		
北校舎	1F	渡り廊下		KT201	笹付トランプベースライト	1灯	FL20							2	2	器具交換		LEDベースライト20形 笹付 IP23	750	6.0	2		
北校舎	2F	トーター事務所		LED	LED器具									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	2F	けいりん事業課		LED	LED器具									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	2F	理事室		UK403R	埋込ベースライト	3灯	FL40	W450		ルーバー付				4	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W450 アルミルーバー(グレア分断G0)	4,300	43.0	4		
北校舎	2F	理事室		UK403RZ	埋込ベースライト	3灯	FL40	W450		ルーバー付			電池内蔵	2	6	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W450 アルミルーバー(グレア分断G0)	4,300	43.0	2		
北校舎	2F	東階段		K20Z	階段通路誘導灯	2灯	FL20							3	6	器具交換		LED階段灯20形 段差光タイプ	1,500	15.0	3		
北校舎	2F	非常階段		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					電池内蔵	1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
北校舎	2F	機械室		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	2F	更衣室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						5	10	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	5		
北校舎	2F	更衣室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					電池内蔵	1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
北校舎	2F	倉庫		V401	逆富士ベースライト	1灯	FL40	W120						4	4	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	4		
北校舎	2F	湯沸室		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190						2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2		
北校舎	2F	会議室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						8	16	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	8		
北校舎	2F	会議室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					電池内蔵	1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
北校舎	2F	廊下		UK20Z	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300						5	10	器具交換		LEDベースライト20形 埋込W300	1,500	12.0	5		
北校舎	2F	廊下		UK20Z2	埋込ベースライト	2灯	FL20	W300					電池内蔵	8	16	器具交換	○	LEDベースライト20形 埋込W300	1,500	12.0	8		
北校舎	2F	図書室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						6	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	6		
北校舎	2F	図書室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					電池内蔵	1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
北校舎	2F	男子トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190						3	3	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	3		
北校舎	2F	男子トイレ		UK401R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W150		ルーバー付				1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	1,900	14.0	1		
北校舎	2F	女子トイレ		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190						3	3	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	3		
北校舎	2F	女子トイレ		UK401R	埋込ベースライト	1灯	FL40	W150		ルーバー付				1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	1,900	14.0	1		
北校舎	2F	準備室		UK402	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300						5	10	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	5		
北校舎	2F	準備室		UK402Z	埋込ベースライト	2灯	FL40	W300					電池内蔵	1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 埋込W300	3,800	25.0	1		
北校舎	2F	機械室		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	2F	電気室		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	2F	北階段		W401	ウォールライト	1灯	FL40							3	3	器具交換		LEDウォールライト 40形	2,000	20.0	3		
北校舎	1F	手荷物		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	1F	入場口		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	1F	軒下		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	1F	MS控室		V40Z	逆富士ベースライト	2灯	FL40							8	16	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	8		
北校舎	1F	イオン控室		UK401	埋込ベースライト	1灯	FL40	W190						2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	1,900	14.0	2		
北校舎	1F	イオン控室		V40Z	逆富士ベースライト	2灯	FL40							2	4	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	2		
北校舎	1F	イオン控室		V40Z	逆富士ベースライト	2灯	FL40							6	12	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	6		
北校舎	1F	情報組合		V40Z	逆富士ベースライト	2灯	FL40							8	16	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	8		
北校舎	1F	イベント調理室		V40Z	逆富士ベースライト	2灯	FL40							8	16	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	8		
北校舎	1F	イベント調理室前		KT402WP	笹付トランプベースライト	2灯	FL40			防水型				1	2	器具交換		LEDベースライト40形 笹付 IP23	3,700	25.0	1		
北校舎	1F	清掃員控室		V40Z	逆富士ベースライト	2灯	FL40							6	12	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	6		
北校舎	1F	清掃員控室		TN1SPS	棚下灯	1灯	FL15				PS付			1	1	器具交換		LED棚下灯 15形 PS付	600	8.0	1		
北校舎	1F	倉庫1		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	1F	倉庫2		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	1F	西側	LED照明新設													器具交換		LEDブラケット φ350	1,200	14.0	1	新規設置 電源は廊下内から新規配線	
北校舎	1F	東側通路	LED照明新設													器具交換		LEDベースライト20形 トランプ IP23	1,600	12.0	11	新規設置 電源は直近の器具から給電 壁面にオンオフスイッチ新設 約60m新規配線敷設	
北校舎	1F	電気室		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	1F	旧自家発電		-	-									-	-	対象外	-	-	-	-	-		
北校舎	1F	101		UK402NP	埋込ベースライト	2灯	FL40	W220		乳白ハネル付				6	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W220	38,000	25.0	6		
北校舎	1F	102		UK402NP	埋込ベースライト	2灯	FL40	W220		乳白ハネル付				6	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W220	38,000	25.0	6		
北校舎	1F	103		UK402NP	埋込ベースライト	2灯	FL40	W220		乳白ハネル付				6	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W220	38,000	25.0	6		
北校舎	1F	104		UK402NP	埋込ベースライト	2灯	FL40	W220		乳白ハネル付				6	12	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W220	38,000	25.0	6		
北校舎	1F	事務所		UK321W150	埋込ベースライト	1灯	FHF32	W150						3	3	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	2,300	17.0	3		
北校舎	1F	湯沸室		UK321W150	埋込ベースライト	1灯	FHF32	W150						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	2,300	17.0	1		
北校舎	1F	湯沸室		T201	トランプベースライト	1灯	FL20							1	1	器具交換		LEDベースライト20形 トランプ	800	6.0	1		
北校舎	1F	受付		UK321W150	埋込ベースライト	1灯	FHF32	W150						2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	2,300	17.0	1		
北校舎	1F	倉庫		UK321W150	埋込ベースライト	1灯	FHF32	W150						2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W150	2,300	17.0	2		
北校舎	1F	廊下		D27L	ダウンライト	1灯	FDL27	φ150															

既存照明情報										LED照明 要求性能												
施設	階数	部署名	備考	器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数		LED 交換方式	非常 灯	製品仕様	定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	数量	備考
														台	本				*記載値以上とすること	*記載値以下とすること	台・本	
管理棟	2F	選手控室		C402	直付下面開放	2	FL40	W240						15	30	器具交換		LEDベースライト40形 直付下面開放W250	3,800	25.0	15	
管理棟	2F	選手控室		C402Z	直付下面開放	2	FL40	W240					電池内蔵	5	10	器具交換	○	LEDベースライト40形 直付下面開放W250	3,800	25.0	5	
管理棟	2F	選手控室		V322PH	逆富士ベースライト	2	FL40	W200						2	4	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	6,900	43.0	2	
管理棟	2F	選手控室		LED	LED器具									12			-		-	-		
管理棟	2F	廊下		V201	逆富士ベースライト	1	FL20							4	4	器具交換		LEDベースライト20形 逆富士	800	6.0	4	
管理棟	2F	廊下		V202	逆富士ベースライト	2	FL20							1	2	器具交換		LEDベースライト20形 逆富士	1,600	12.0	1	
管理棟	2F	廊下		V201Z	逆富士ベースライト	1	FL20						電池内蔵	3	3	器具交換	○	LEDベースライト20形 逆富士	800	6.0	3	
管理棟	2F	廊下		T401	トラフ形ベースライト	1	FL40							2	2	器具交換		LEDベースライト40形 トラフ	2,000	14.0	2	
管理棟	2F	選手管理		LED	LED器具									-	-		-		-	-		
管理棟	2F	指導員室		LED	LED器具									-	-		-		-	-		
管理棟	2F	会議室		V402Z	逆富士ベースライト	2	FL40						電池内蔵	1	2	器具交換	○	LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	1	
管理棟	2F	会議室		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							3	6	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	3	
管理棟	2F	開催本部		V402Z	逆富士ベースライト	2	FL40						電池内蔵	2	4	器具交換	○	LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	2	
管理棟	2F	開催本部		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							6	12	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	6	
管理棟	2F	倉庫		-										-	-		-		-	-		
管理棟	2F	競技会控室		LED	LED器具									-	-		-		-	-		
管理棟	2F	番組編成室		LED	LED器具									-	-		-		-	-		
管理棟	2F	真鍮室		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							2	4	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	2	
管理棟	2F	女子トイレ		V201	逆富士ベースライト	1	FL20							1	1	器具交換		LEDベースライト20形 逆富士	800	6.0	1	
管理棟	2F	女子トイレ		W401	ウォールライト	1	FL40							1	1	器具交換		LEDウォールライト 40形	2,000	20.0	1	
管理棟	2F	女子更衣室		V401	逆富士ベースライト	1	FL40	W120						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	1	
管理棟	2F	女子更衣室		W401	ウォールライト	1	FL40							1	1	器具交換		LEDウォールライト 40形	2,000	20.0	1	
管理棟	2F	男子トイレ		W401	ウォールライト	1	FL40							1	1	器具交換		LEDウォールライト 40形	2,000	20.0	1	
管理棟	2F	男子トイレ		V322PH	逆富士ベースライト	2	FL40	W200						2	4	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	6,900	43.0	2	
管理棟	2F	湯沸室		V401	逆富士ベースライト	1	FL40	W120						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	1	
管理棟	2F	湯沸室		TN201-1	棚下灯	1	FL20					PS付		1	1	器具交換		LED棚下灯 20形 PS付	800	10.0	1	
管理棟	2F	ロッカージョ		KT401	直付トラフ形ベースライト	1	FL40							1	1	器具交換		LEDベースライト40形 直付	1,900	14.0	1	
管理棟	2F	階段		V202Z	逆富士ベースライト	2	FL20	W240					電池内蔵	2	4	器具交換	○	LEDベースライト20形 逆富士	1,600	12.0	2	
管理棟	2F	駐車場	H=5m	X250	投光器	1	HF250					丸型	壁付	8	8	器具交換		LED投光器(電源内蔵タイプ)/無緯線光	10,000	55.0	8	無緯線光が可能であること
管理棟	2F	南階段	LED照明新設											-	-							
管理棟	2F	南階段		LED	LED器具									-	-		-					
管理棟	2F	南階段		LED	LED器具									-	-		-					
管理棟	2F	トイレ		V321	逆富士ベースライト	1	FL40							2	2	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,500	17.0	2	
管理棟	2F	倉庫		UK322W220	埋込ベースライト	2	FL40	W220						2	4	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W220	4,900	33.0	2	
管理棟	1F	シャワー室		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							1	2	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	1	
管理棟	1F	シャワー室		IL60	レセップ	1	FL40	E26					洗面台一体型	2	2	器具交換		LED電球 60形 電球色	800	8.0	2	
管理棟	1F	シャワー室		AG60L	浴室ブラケット灯	1	FL40							1	1	器具交換		LED浴室ブラケット 白熱60W形	300	5.0	1	
管理棟	1F	招集員室		V321	逆富士ベースライト	1	FL40							1	1	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,500	17.0	1	
管理棟	1F	次回選手控室		UK321W130	埋込ベースライト	1	FL40	W130						2	2	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W130 SUS IP23	2,400	17.0	2	
管理棟	1F	当日選手控室		UK321W130	埋込ベースライト	1	FL40	W130						4	4	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W130 SUS IP23	2,400	17.0	4	
管理棟	1F	ハードケース1		UK321W190	埋込ベースライト	1	FL40	W190						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	2,300	17.0	1	
管理棟	1F	ハードケース2		KT322	直付トラフ形ベースライト	2	FL40							4	8	器具交換		LEDベースライト40形 直付	4,900	33.0	4	
管理棟	1F	通路		UK321W190	埋込ベースライト	1	FL40	W190						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W190	2,300	17.0	1	
管理棟	1F	通路		UK322W220	埋込ベースライト	2	FL40	W220						4	4	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W220	4,900	33.0	2	
管理棟	1F	通路		V322	逆富士ベースライト	2	FL40							10	20	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	5,200	32.0	10	
管理棟	1F	通路		V321	逆富士ベースライト	1	FL40							1	1	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,500	17.0	1	
管理棟	1F	通路		V401	逆富士ベースライト	1	FL40	W120						6	6	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	6	
管理棟	1F	通路		UK321WP	埋込ベースライト	1	FL40	W130				防水型		1	1	器具交換		LEDベースライト40形 埋込W130 SUS IP23	2,400	17.0	1	
管理棟	1F	通路		KT322	直付トラフ形ベースライト	2	FL40							3	6	器具交換		LEDベースライト40形 直付	4,900	33.0	3	
管理棟	1F	通路		KT401	直付トラフ形ベースライト	1	FL40							1	1	器具交換		LEDベースライト40形 直付	1,900	14.0	1	
管理棟	1F	通路		LED	LED器具									-	-		-		-	-		
管理棟	1F	自転車置場		KT322	直付トラフ形ベースライト	2	FL40							2	4	器具交換		LEDベースライト40形 直付	4,900	33.0	2	
管理棟	1F	1C		C322R	直付下面開放	2	FL40	W250				ルーバー付		7	14	器具交換		LEDベースライト40形 直付下面開放W250	4,900	33.0	7	
管理棟	1F	1C		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							12	24	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	12	
管理棟	1F	1C		V401	逆富士ベースライト	1	FL40	W120						7	7	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	7	
管理棟	1F	1D		C322R	直付下面開放	2	FL40	W250				ルーバー付		7	14	器具交換		LEDベースライト40形 直付下面開放W250	4,900	33.0	7	
管理棟	1F	1D		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							12	24	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	12	
管理棟	1F	1D		V401	逆富士ベースライト	1	FL40	W120						7	7	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	7	
管理棟	1F	1E		C322R	直付下面開放	2	FL40	W250				ルーバー付		3	6	器具交換		LEDベースライト40形 直付下面開放W250	4,900	33.0	3	
管理棟	1F	1E		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							5	10	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	5	
管理棟	1F	1E		V401	逆富士ベースライト	1	FL40	W120						3	3	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	3	
管理棟	1F	1B		C322R	直付下面開放	2	FL40	W250				ルーバー付		3	6	器具交換		LEDベースライト40形 直付下面開放W250	4,900	33.0	3	
管理棟	1F	1B		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							5	10	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	5	
管理棟	1F	1A		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							7	14	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	5	
管理棟	1F	廊下		V401	逆富士ベースライト	2	FL40	W120						10	10	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	10	
管理棟	1F	廊下		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							3	6	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	3	
管理棟	1F	投票所		V402	逆富士ベースライト	2	FL40							2	4	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	4,000	25.0	2	
管理棟	1F	湯茶・倉庫		V401	逆富士ベースライト	1	FL40	W120						1	1	器具交換		LEDベースライト40形 逆富士	2,000	14.0	1	
管理棟</																						

施設	階数	部署名	備考	既存照明情報										LED照明要求性能								
				器具記号	器具種類	灯数	ランプ種別	口金	器具寸法	器具仕様詳細①	器具仕様詳細②	器具仕様詳細③	非常灯	器具台数		LED交換方式	非常灯	製品仕様	定格光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	数量	備考
														台	本							
22F	1F	競技用バック照明														対象外	-	-				
22F	1F	通路														対象外	-	-				
		全体														新規設置	LED専用型非常灯 電池内蔵	-	-	154	既存非常灯器具の付近に設置	
		【換灯時】																				
22F	1F	事務所玄関		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	投票所		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	投票所		中2P	中変換導灯	1灯	FL20	両面	パイプ吊り(舟形)	P長:200						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 両面 +パイプ	-	3.2	1		
22F	1F	投票所		中2P	中変換導灯	1灯	FL20	両面	パイプ吊り(舟形)	P長:200						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 両面 +パイプ	-	3.2	1		
22F	1F	ドリーム軒下		中KU	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁埋込							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 壁埋込 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	ドリーム軒下		中KU	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁埋込							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 壁埋込 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	ドリーム軒下		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	8		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	9		BLK	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	1F	10		AKLED	A級 誘導灯	1灯	LED	片面	壁直							対象外	-	-				
22F	1F	ジョイールーム前軒下		BHTR	B級BH形 誘導灯	1灯	CF210	片面	天直 (RNP有り)							器具交換	LED誘導灯 B級BH形 直付 片面	-	3.1	1		
22F	1F	ジョイールーム前軒下		BHTR	B級BH形 誘導灯	1灯	CF210	片面	天直 (RNP有り)							器具交換	LED誘導灯 B級BH形 直付 片面	-	3.1	1		
22F	1F	ジョイールーム前軒下		BHTR	B級BH形 誘導灯	1灯	CF210	片面	天直 (RNP有り)							器具交換	LED誘導灯 B級BH形 直付 片面	-	3.1	1		
22F	1F	ジョイールーム前軒下		BHTR	B級BH形 誘導灯	1灯	CF210	片面	天直 (RNP有り)							器具交換	LED誘導灯 B級BH形 直付 片面	-	3.1	1		
22F	1F	ジョイールーム		BLTO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	天直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	3.4	1		
22F	1F	ジョイールーム		BLTO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	天直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	3.4	1		
22F	1F	ジョイールーム		BH2T	B級BH形 誘導灯	2灯	CF210	両面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	1F	玄関		BLTO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	天直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	3.4	1		
22F	1F	女性子供コーナー		BLTO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	天直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	3.4	1		
22F	1F	初心者コーナー		BLTO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	天直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	3.4	1		
22F	2F	廊下		CA450	C級 誘導灯	1灯	CF135	450×180	片面	足元灯						器具交換	LED誘導灯 C級 壁埋込 +リニューアルプレート	-	1.4	1		
22F	2F	廊下		BH2TR	B級BH形 誘導灯	2灯	CF210	両面	天直 (RNP有り)							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	2F	廊下		BL2TO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	両面	天直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 点滅 直付 両面	-	6.6	1		
22F	2F	廊下		CA450	C級 誘導灯	1灯	CF135	450×180	片面	足元灯						器具交換	LED誘導灯 C級 壁埋込 +リニューアルプレート	-	1.4	1		
22F	2F	休憩室		BHK	B級BH形 誘導灯	1灯	CF210	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	2F	センター室		BHK	B級BH形 誘導灯	1灯	CF210	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	2F	センター室		BLKO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	壁直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	4.6	1		
22F	2F	センター室隣		BLKO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	壁直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	4.6	1		
22F	1F	BBスタジオ		BLKO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	壁直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	4.6	1		
22F	1F	BBスタジオ		BHK	B級BH形 誘導灯	1灯	CF210	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	2F	廊下		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	廊下		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	廊下		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		ATLED	A級 誘導灯	1灯	LED	片面	天直							対象外	-	-				
22F	2F	第4投票所		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		ATLED	A級 誘導灯	1灯	LED	片面	天直							対象外	-	-				
22F	2F	第4投票所		BLLED	B級BL形 誘導灯	1灯	LED	片面	天直							対象外	-	-				
22F	2F	第4投票所		BLT	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	2F	第4投票所		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	4F	階段		BLLED	B級BL形 誘導灯	1灯	LED	片面	天直							対象外	-	-				
22F	4F	写真判定室		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	4F	審判室		BLLED	B級BL形 誘導灯	1灯	LED	片面	天直							対象外	-	-				
22F	1F	通路		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	通路		中T	中変換導灯	1灯	FL20	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	通路		中K	中変換導灯	1灯	FL20	片面	壁直							器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	1.9	1		
22F	1F	廊下		大T	大型誘導灯	1灯	FL40	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BH形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	3.1	1		
22F	1F	廊下		小450	小形誘導灯(足元灯)	1灯	FL15	190×450	片面	壁直						器具交換	LED誘導灯 C級 壁埋込 +リニューアルプレート	-	1.4	1		
22F	1F	廊下		小450	小形誘導灯(足元灯)	1灯	FL15	190×450	片面	壁直						器具交換	LED誘導灯 C級 壁埋込 +リニューアルプレート	-	1.4	1		
22F	1F	廊下		CAR	C級 誘導灯	1灯	CF135		100×450のRNPに設置							器具交換	LED誘導灯 C級 直付 片面	-	1.4	1		
22F	1F	廊下		大T	大型誘導灯	1灯	FL40	片面	天直							器具交換	LED誘導灯 B級BH形 直付 片面 +リニューアルプレート	-	3.1	1		
22F	1F	北階段下		BLLED	B級BL形 誘導灯	1灯	LED	片面	天直							対象外	-	-				
22F	1F	北階段下		BLLED	B級BL形 誘導灯	1灯	LED	片面	天直							対象外	-	-				
22F	1F	北棟への連絡通路軒下		BLTO	B級BL形 誘導灯	1灯	CF200	片面	天直	音声・キセソ						器具交換	LED誘導灯 B級BH形 誘導音・点滅 直付 片面	-	3.4	1		
22F	B1F	通路		BL20BK	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	片面	壁直	20B型						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	B1F	通路		BL20BK	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	片面	壁直	20B型						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	B1F	通路		BL20BK	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	片面	壁直	20B型						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	B1F	通路		BL20BT	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	片面	天直	20B型						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	B1F	通路		BL20BK	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	片面	壁直	20B型						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面	-	1.9	1		
22F	B1F	通路		BL20BK	B級BL形 誘導灯	1灯	CF220	片面	壁直	20B型						器具交換	LED誘導灯 B級BL形 直付 片面					