

回答書

令和5年6月15日

四日市市長 森 智広

「四郷小学校仮設特別教室棟賃貸借」に関する質問について、以下のとおり回答いたします。

No.	質問事項	回答
1	資材搬入ルートについて校庭内については記載がありますが、近隣の道も狭く、坂もあるため大通り等からの搬入ルート、取決め等あればご指示願います。	特に決まった搬入ルート、取り決めはありませんが、仕様書に記載の通り、学校開校日の入場時間は午前8：30以降とするとともに、児童等に対し安全を確保してください。
2	SPの配管種は鋼管になりますでしょうか。	H I V Pとなります。