

質疑(応答記録)

公告No. : No. 464

公告日 : 平成28年11月30日

工事名(件名) : 文化会館自火報設備更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	防災監視盤の既設扉パネルを撤去及び新設がE-04図に有りますが工事設計書にその旨の記載がされていません。扉パネルを交換する積算根拠について細目明細または別紙明細を御教示願います。	工事設計書とは参考数量書のことと思われませんが、参考数量書に関する質問には回答できません。設計図面を元に積算してください。
2	足場費について工事設計書は一式計上ですが足場仮設の指示が図面に記載されておらず、各部屋の天井高さや感知器の取付高さが判別できる図面も無いため、足場の種類及び数量が積算できません。一式計上の細目明細または別紙明細等にて仕様・数量等の積算根拠を御教示願います。	展示棟ホワイエ、第1ホール機械室の天井高さは約8メートル他の場所に関しては、脚立足場で届く高さ以下になります。
3	廃材運搬費・廃材処分費について積算根拠となる廃材の重量・運搬距離及び運搬回数を御教示願います。	廃材処分費は、設計図面に記載されている撤去機器を元に積算してください。運搬距離及び運搬回数は特記仕様書に記載のとおり構外搬出適切処理とし、積算してください。