

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 465

公告日 : H28年 11月 30日

工事名(件名) : (仮称)北部消防分署整備事業工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
1	調達公告には工事期間が契約の日から平成30年3月16日までとなっておりますが、工事着工月日を御指示下さい。	本工事契約は平成29年2月定例会議会の議決後となり、見込みは平成29年3月24日です。契約後の工事着手となります。
2	仮設計画図において西側2号進入通路を仮囲いで区画するようになっておりますが、現場西面のNEXCO事務所への通行はないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	現在は、別ルートを想定しています。しかし、関連工事の進捗状況等により、協議が必要となる場合があります。
3	代替エンドタブの使用は可能でしょうか。御指示下さい。	エンドタブは鋼製(母材と同等以上)を原則とします。ただし、代替エンドタブを使用する場合は固形セラミックタブとし、使用実績等を提出の上、監督職員の承諾を得た場合は、使用することが可能です。