

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 534

公告日 : H29年 2月 8日

工事名(件名) : (仮称)北部消防分署整備事業工事(建築機械設備)

整理番号	質 疑 事 項		回 答
1	M-02 M-03	工事区分表で消火器は別途工事となっていますが、配置図でABC10型消火器×2・屋外型ボックス(460x165x600)とあります。別途工事と考えてよろしいでしょうか。	屋外型ボックスは本工事とし、消火器は別途工事とします。
2	M-03 M-11	浄化槽の臭突管の記載がありません。管材・ルート・放出先等を御指示下さい。	本工事では、臭突管は想定していません。
3	M-03他	アスファルト舗装AS(表層・上層路盤・下層路盤)及びTAS(表層・路盤・砂)の撤去後の復旧は建築工事と考えてよろしいでしょうか。それとも表層のみ建築工事でしょうか。御指示下さい。	路盤までの復旧は本工事とし、表層は建築工事とします。ただし、「はつり・復旧」と傍記された部分はすべて本工事とします。