

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 55

公告日 : 平成29年5月10日

工事名(件名) : 文化会館自動制御設備更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	ガス洩警報器およびガス警報装置の選定の為に、警報設定値をご教示下さい。	警報設定値は、12,500ppmです。