

質疑(応答記録)

公告No. : No.214

公告日 : H29年9月13日

工事名(件名) : 児童発達支援センターあけぼの学園移転整備工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
1	図面番号A-73 山留め設置の件ですが、仮設計画図の浄化槽部分にも記載がありますが、別途工事と考えて宜しいでしょうか。また、本工事の場合掘削深さをご指示願います。	本工事です。掘削深さは3470mmです。
2	図面番号A-14、S-23 パラペット立上の件ですが、構造の各部詳細ですと厚150、矩形図ですと、水上側厚120、水下側厚140となっています。壁厚は150と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
3	図面番号A-14 上記で壁厚150の場合、笠木等の寸法をご指示願います。	上記のパラペット(RC造)部については、200となります。
4	図面番号A-05 衛生器具下地補強が本工事となっておりますが、詳細不明です。補強方法及び箇所数をご指示願います。	衛生器具メーカー仕様によります。 なお、図面番号A-54の④検食用ストッカーについては図中数量が正となります。
5	建築に関連する部分のメーカー指定は、無い物と考えて宜しいでしょうか。	設計図書による。承認願いを提出のうえ、設計図書と同等であることを確認し承認します。

質疑(応答記録)

公告No. : No.214

公告日 : H29年9月13日

工事名(件名) : 児童発達支援センターあけぼの学園移転整備工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
6	図面番号A-72 子供用プールの参考メーカー及び、品番をご指示下さい。	承認願いを提出のうえ、設計図書と同等であることを確認し承認します。
7	図面番号A-01 特記事項 項目⑦交通安全管理 交通誘導員は必要な場合のみ2名以上と考えてよろしいでしょうか。 御指示下さい。	常時、2名以上の配置となります。
8	図面番号A-47～49 家具詳細図仕様 裏板漆喰ボードt4. 2とありますが購入先例を御指示下さい。	承認願いを提出のうえ、設計図書と同等であることを確認し承認します。
9	図面番号A-73 仮設計画図(参考図)とありますが指定仮設と考えるべきでしょうか。 御指示下さい。	指定仮設となります。