

質疑(応答記録)

公告No. : No.225

公告日 :平成29年9月27日

工事名(件名) : 図書館吊天井崩落対策工事

整理番号	質疑事項	回答
1	トップライト部分壁パーライト吹き付け撤去は、アスベスト関係は、考えなくて良いですか。 関係が、ある場合、レベルは、どうですか。	既設パーライト吹付材は、石綿含有建材ではありません。
2	同上の内容で、天井岩綿吸音板も、アスベスト関係は、ありますか。	既設岩綿吸音板は、石綿含有建材ではありません。