

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.46

公告日 : 平成30年 5月 16日

工事名(件名) : 羽津中学校特別教室改修ほか工事

整理番号	質疑事項	回答
1	掃除用具入れの水受け皿の立上り寸法は、どうですか。	23mm程度として下さい。
2	図面A10の普通教室2展開図BとA11の掲示板部分詳細図は、構造用合板の記入がないのですが、A10右下の <del>部</del> 部は、構造合板t=12と記入がありますがどうですか。	図面A10の普通教室2展開図BとA11の掲示板部分詳細図を正として下さい。
3	既設天井アンカーは、使える物は、使用してよいですか。	よろしい。