

質疑(応答記録)

公告No. : No. 126

公告日 : 平成30年7月11日

工事名(件名) : 四日市市立博物館直流電源装置更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	地下2階電気室への機器搬入・搬出にあたり、揚重機械等は必要となりますか。 また、その際に揚重機械設置場所及び搬入経路等が判断できる資料の公開をお願いします。	揚重機械の使用は想定しておりません。 1階荷捌きホールで積み下ろし後は人荷用エレベータを使用し搬入してください。
2	既設直流電源装置につきまして、製造者名及び型式等の公開をお願いします。	以下の通りです。 日本電池株式会社 整流器:SGR3-125-50CA 蓄電池:HS-200E