

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 166

公告日 : 平成30年8月1日

工事名(件名) : 中部地区市民センター自家発電装置改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	三相0.4Kw給気ファンを開口寸法400mm×400mmに取付けるようになっていますが開口寸法に適合する給気ファンを選定することが出来ませんでしたので、設計時の給気ファンの型番をご教授願います。	給気ファン参考型番: 三菱電機(株) EWF-40ETA 東芝キャリア(株) VP-444TNX1
2	給気フードは既設流用になっていますが開口寸法が330mm×330mmから400mm×400mmに大きくなるので既設給気フードを取り付けることが出来ません。このため給気フードを更新するように考えてよろしいですかご教授願います。	設計通りとする。