

## 質疑(応答記録)

公告No. : No.441

公告日 : 平成30年12月5日

工事名(件名) : 楠衛生センター解体工事

整理番号	項目番号	頁	項目名	質疑事項	質疑事項
1	仕様書解体工事範囲	1	不要物・残留物	建屋内外の不要物又は残留物があった場合は、原則として、一般廃棄物扱いとし、工事範囲の対象外と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	建屋内外の不要物及び残留物等の処理・処分は、本工事において行うものとしします。
2	仕様書解体工事範囲	1	残留燃え殻・残灰	炉及び炉設備・灰ピット内の残留燃え殻・残灰物は一般廃棄物扱いとし、工事範囲の対象外と考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	同上。
3	仕様書	35	PCB保管庫	PCB保管庫の仕様は次のとおりとし、建築設計、計画通知、官公庁手続きを含めて受注者の責任で整備する(設置場所は、添付資料4参照)。なお、設計、各種手続きにあたっては、事前に監督職員と協議して確認を受けること。とありますが、電源は既存施設からの配線つなぎ込みと考えてよろしいでしょうかご教示ください。	よろしいです。
4	仕様書関連法律	13	法律	「土壌汚染対策法」、同施行令、同施行規則及び関係通知とありますが、今回、土壌汚染除去及び調査は工事対象外と考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	土壌汚染除去については、本工事対象外と考えていますが、発注仕様書第2章第8節の土壌調査は工事対象です。
5	仕様書	40	跡地整備工事	再生クラッシュラン(下部、RC-40、t=10cm)を敷き均して、整地・転圧して仕上げること、とありますが、工事による発生コンクリート塊を現地にて移動式破碎処理し敷き均すことは、可能と考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	解体工事による発生コンクリート塊はすべて場外搬出処分として下さい。
6	仕様書	40	跡地整備工事	現場発生土が不足する場合、埋戻し土は、四日市市南部埋立処分場(運搬距離約20km)の指定土砂を積込・運搬して使用するものとし、とありますが上記処分場の時間規制及び休日指定、ご教示ください。	時間規制は、8時30分から12時、13時から16時が営業時間です。休日は、土曜日、日曜日、正月休みです。

整理番号	項目番号	頁	項目名	質 疑 事 項	質 疑 事 項
7	仕様書	21	事前調査結果	ダイオキシン類の既事前調査時期を御教示願います。	ダイオキシン類の事前調査は、平成28年11月に実施(試料採取)しています。
8	仕様書	27	準備・仮設工事	2. 仮設・準備工事1) 仮囲いに於いて仮囲い(フラットパネル)設置範囲を具体的に図示等により御教示願います。	仮囲いの設置範囲は、P27のとおり解体施設全体又は解体工事を行う区域全体とし、受注者が作成する施工計画書及び施工承諾申請書を確認し協議を行った上、承諾します。
9	仕様書	36	解体撤去工事	1. 解体工事1) 一般事項に於いて焼却設備の除染後、第1管理区域となった場合、設備の解体に伴い、密閉解除が可能であるものと考えてよろしいでしょうか。	密閉養生の解除については、関係法令を遵守の上、監督職員の除染完了確認を得た後に行うものと考えてください。
10	添付資料5	16	指定残留量	表-1ごみ焼却施設の残留廃棄物等において推定残留量の一明記は0と理解してよろしいでしょうか。表-2も同様でしょうか。	よろしいです。
11	仕様書	3	解体工事範囲	リサイクルセンターの設備図面(埋設配管図等)をご提示いただけないでしょうか。	本工事の実施にあたって、リサイクルセンターへの影響等はないものと考えていますが、工事着手後、必要に応じて提供します。
12	仕様書	36	解体撤去工事	本市が承諾した施工計画とありますが、市の指定の工法があるのでしたらご教示ください。	煙突解体の施工計画は、受注者が作成する施工計画書及び施工承諾申請書を確認し協議を行った上、承諾します。
13	仕様書	29	工事用搬入道路等の使用制限	西側敷地ですが、仮設道路以外の敷地は使用しても良いでしょうか	良いです。
14				一般廃棄物が残置して処理が必要となる場合四日市市内の施設への持込みと考えてよいでしょうか。またこの場合有償、無償どちらになるでしょうか。	解体施設の残留物の処理は、工事受注者の責任・負担によるものとします。市の施設への持込みについては、想定していません。
15				本工事にRCFの使用は無いとされていてよろしいでしょうか。また、使用されていた場合は別途工事と考えてよいでしょうか。	リフラクトリーセラミックファイバーは、必要に応じ、受注者にて調査を行って下さい。また、含有が確認された場合は、必要な手続きを行い、本工事にて適切に処理して下さい。
16	仕様書	40	跡地整備工事	本件は、土壤汚染対策法の第4条届出要件に該当しないと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。