

質疑(応答記録)

公告No. : N0.1

公告日 : 平成31年 3月 20日

工事名: 四日市市中央陸上競技場芝張替及びトラック再舗装工事

整理番号	質疑事項	回答
1	工事設計書 第0010号明細表及び図面にある特記仕様書等に表記されていますウレタン舗装材(レジンエース)ですが、特定の会社のウレタン舗装材を指してあるため独占的で競争性が欠けると思われます。同等品として他会社のウレタン舗装材でもよろしいのでしょうか？	本工事に使用するウレタン舗装材は、図面番号1 第2章材料 第1条ウレタン舗装材 1)のとおりであり、レジンエースと指定するものではありません。
2	工事設計書 第0011号明細表及び図面にある特記仕様書等に表記されていますウレタン舗装材(レジンエース)ですが、「MR仕上」の詳細をご教授いただけますでしょうか？また「MR仕上」が特定の会社1社でしかできない場合は、他施設の2種以上の陸上競技場で施工されているローラーエンボス仕上げでも構わないのでしょうか？	本工事のウレタン舗装表面仕上げは、図面番号1 第2章材料 第1条ウレタン舗装材 2)のとおりです。 「MR仕上」はマスチックローラー仕上げ(砂骨ローラー仕上げ)を指し、ローラーエンボス仕上げでの施工も可能です。
3	図面番号7 ウレタン舗装-3撤去において一部撤去したものを再利用とありますが、別施設に持って行くと考えてよろしいのでしょうか？	再利用撤去したウレタンを別施設へ持って行くことは考えておらず、当陸上競技場内に仮置きし、再利用することを考えています。
4	図面番号1 特記仕様書 第2章材料 第2条芝生資材 について初期育成向上を目的としたティフトンビッグロールでしたら砂丘地生産品以外でもよろしいのでしょうか？	本工事は、排水性向上を目的に客土を設定しているため、砂丘地生産品仕様としており、砂丘地生産品以外の使用は認めません。