

質疑(応答記録)

公告No. : No. 6

公告日 : 31年 4月 10日

工事名(件名) : (仮称)保々こども園改修工事(1期工事)

整理番号	質疑事項	回答
1	図面番号A-11、A-60 乳児室保育室(1才)の天井高さが仕上げ表と天井伏図で異なりますが、どちらが正でしょうか。御指示願います。	乳児保育室(1才)の天井高は、A-23図、A-24図を正とし、2800mm(下り天井部は2630mm)とする。
2	図面番号L-16 仮設計画図面内の実線及び点線の矢印は何を表したものでしょうか。 第三者動線とすると、工事範囲内を通るという想定でしょうか。御指示願います。	園舎周囲の実線及び点線の矢印は、屋外排水設備工事を表す。 また、工事範囲内を第三者が通る動線は給食運搬車両の動線のみとする。(2019年9月～12月25日の図に示す一部仮囲い内を通る点線矢印)