

質疑(応答記録)

公告No. : No. 9

公告日 : 31年 4月 10日

工事名(件名) : 朝明中学校大規模改修工事(1期工事)

整理番号	質 疑 事 項	回 答
1	A-56、北校舎、12-3、階段室・倉庫・展開図(改修前)において、階段室上部梁型、天井にベニヤ打放しトムレックス吹付押えと明記があり、A-57同(改修後)には、EP-G塗替えとあります。トムレックス(耐火被覆材)を適切に除去し、EP-G塗替えと考えてよろしいか御指示願います。	既設吹付材残しの上、EP-G塗替えとして下さい。