

質疑(応答記録)

公告No. : No. 26

公告日 : 31年 4月 24日

工事名(件名) : 四日市市登校サポートセンターふれあい改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	図面番号A-82 PT5にて袖部分(W310)はガラスでしょうか。また、ガラスならば仕様を御指示ください。	A-50図、A-56図の展開図を正とし、PT5の袖部分はパネルとしてください。
2	図面番号A-49 男子WC、女子WCの姿見鏡は1F廊下姿見鏡同様、上下のみステンレス鏡面枠と考えてよろしいでしょうか。御指示ください。	よろしいです。