

質疑(応答記録)

公告No.:95 公告日 令和元年6月19日

工事名:中央緑地陸上競技場外構整備工事

| 整理番号 | 質疑事項  | 回答   |
|------|---|--|
| ①    | 総合評価方式に関する事項<br>施工実績に求められております透水性舗装とは、車道における排水性舗装も含まれると考えてよろしいでしょうか。            | 排水性舗装も含まれます。   |
| ②    | 総合評価方式に関する事項<br>施工実績に求められております舗設面積とは、基層～中間層～表層といった舗装構成の場合、各層の合計面積と考えてよろしいでしょうか。 | 同種工事:透水性舗装で2層(表層、基層)ある場合、舗設面積としては各層の合計になります。<br>類似工事:各層の合計になります。 |