

質疑（応答記録）

公告No. : No. 106

公告日 : 令和元年7月10日

工事名（件名） : 四日市市総合体育館弓道的中表示システム設置工事

整理番号	質疑事項	回答
1	弓道競技表示システム仕様書の「弓道競技近的表示システムⅠ-3近的操作盤[看的室]2個」と「弓道競技遠的表示システムⅡ-2遠的操作盤[看的室]2個」に記載のある「データ出力」とは弓道連盟が専用リザルトシステムを大会時に持ち込まれた場合にオンライン接続を可能とする通信仕様のデータ出力で宜しいでしょうか?異なる場合は、通信仕様を事前に明示をお願いします。	競技データ処理用として使用時に用意されたネットワークへ伝送できるものとします。
2	弓道競技表示システム仕様書の「弓道競技遠的表示システムⅡ-遠的表示盤[的場]2個（将来用参考）」の将来用参考とは、本工事後の将来において遠的競技の得点制にも対応する際に本工事の操作盤は改修せずに表示盤のみを追加して将来対応を可能にするという仕様でしょうか?それとも将来表示盤を追加する際も的的中のみ対応できれば良いという仕様でしょうか?	的中制のみの対応とします。