

質疑(応答記録)

公告No. : No.22

公告日 : 令和2年4月15日

工事名(件名) : 四日市ドーム照明設備ほか更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	<p>図面番号47、大型映像設備 仕様書(1)、 7. 機器仕様 7-1.大型映像装置、 (1)LED表示ユニットについて 「発光素子 SMD型3in1高輝度フルカラーLED (国内メーカー製のLED素子を使用すること)」について</p> <p>① 国内メーカーが指定した生産工程を経て、海外メーカーが生産・選別対応し、国内メーカーが品質保証した発光素子の証明書を発行する対応としても宜しいでしょうか？ ② 更にLED表示ユニットとして国内メーカーが設計・製作・品質管理を行っている製品として、国内メーカーの証明書を発行する対応としても宜しいでしょうか？</p>	<p>①、② 国内メーカーが国内で製造したものとします。</p>