

質疑(応答記録)

公告No. : No.43

公告日 : 令和2年4月28日

工事名(件名) : 河原田小学校普通教室等改修工事

整理番号	図番	質疑事項	回答
1	A-01	A-01に監督職員事務所の項目で設けないことになっていますが、現場事務所・休憩所等の仮設建屋を仮囲いの中に設置することは可能でしょうか。	設置は可能。ただし、学校運営上支障のない位置で、施設管理者の承諾を得ること。
2	A-08	A-08にある工事車両の通行区分養生は図示されている範囲のみゴムマット敷養生として宜しいでしょうか。	よろしい。
3	Aa-14	Aa-14の地図掛けバーに明示されている長さ2,700がないので長さ1,800として宜しいでしょうか。	Aa-14 地図掛けバー(参考図)の長さは1,800とする。