

質疑(応答記録)

公告No. : No.57

公告日 : 令和2年5月20日

工事名(件名) : 南中学校給食受入施設整備工事

| 整理番号 | 質 疑 事 項 | 回 答 |
|------|--|---|
| 1 | plasterボードは、ジョイント部がV目地ボードではいけないですか。 (多目的室壁ボード塗装面・クロス貼面) | V目地ボードの使用については、エッジ形状に適用する継目処理工法の施工計画書を提出のうえ、監督職員の承認を得ること。 |
| 2 | 塗装部分の新規モルタル面は、A種ですか。 (図面A-3)7番 | B種とする。 |