

質疑(応答記録)

公告No. : No. 68

公告日 : 2年 6月 3日

工事名(件名) : 中消防署便所改修ほか工事

整理番号	質疑事項	回答
1	現場事務所・休憩所については、内部でお借りできる場所がございますか。 無い場合、事務所・休憩所の設置は必要でしょうか。	建築物内部に貸出可能な室はありません。事務所および休憩所について受注者が必要と判断される場合は、受注者側の負担にて設置場所の検討を行ってください。
2	内部作業時の搬出入ですが、エレベーターをお借りできますか。 お借りできる場合、プラベニヤ・パンチカーペット等での養生でよろしいでしょうか。	工事資材の搬出入について、エレベーターの使用は可能です。適切な養生を行い、汚損等を生じた場合には受注者負担にて復旧してください。
3	図面番号A-10 1階に仮眠室がありますが、作業は8:00~17:00と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。ただし作業時間外においては、仮眠室を使用できる仮設計画とすること。
4	工事に関わる部屋の、天井高さについて、ご指示いただけますでしょうか。	各階便所及び湯沸室の天井高さについては、各階展開図によるものとする。また、各階廊下及びEVホールの天井高さは、1階3,000mm、2階2,900mm、3~5階2,650mmとする。
5	図面番号A-10 2階防災センター便所への出入りは、屋外階段からでしょうか。	屋外階段からとする。
6	図面番号A-10 防火衣台の立上り部分については、無筋コンクリートでよろしいでしょうか。	図A-10記載のとおりとする。

質疑(応答記録)

公告No. : No. 68

公告日 : 2年 6月 3日

工事名(件名) : 中消防署便所改修ほか工事

整理番号	質疑事項	回答
7	建屋の立面図はございますか。	既設図面の貸与は可能です。
8	図面番号A-34 和便器改修部の鉄筋については、両側のアンカーと補強筋の3本 継ぎでよろしいでしょうか。 不可の場合は、フレア溶接でよろしいでしょうか。(片面溶接)	よろしい。
9	外部足場、足場繋ぎ跡の補修は、外壁近似色のシーリングでよろ しいでしょうか。	よろしい。
10	線路沿いでの工事となりますが、近畿日本鉄道と協議は必要で しょうか。 協議の結果、費用が発生する場合は、別途見積提出という形でよ ろしいでしょうか。	必要に応じて協議を行ってください。協議の結果、仮設等の追加 工事が必要となる場合は、監督職員と協議を行うものとする。
11	図面番号A-31 AW-1、AW-2ですがアルミパネルt3は、アルポリックパネルでもよ ろしいでしょうか。	よろしい。