

質疑(応答記録)

公告No. : No. 178

公告日 : 令和2年9月9日

工事名(件名) : 三重橋垂坂線再舗装工事

| 整理番号 | 質疑事項 | 回答 |
|------|--|-----------------------------|
| 1 | 図面番号 4の舗装構成図の内、舗装工の既設路盤の残存等値換算係数が記載されておりませんが、数値をお示しください。 | 既設路盤の残存等値換算係数については、0.25とする。 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |