

質疑(応答記録)

公告No. : No.203

公告日 : 令和2年9月30日

工事名(件名) : 大矢知興譲小学校特別教室棟増築ほか工事

整理番号	図面番号	質疑事項	回答
1	参考数量書 細目別内訳 P305	職員室(改修工事)について液化ガス設備の数量が計上されています。しかし、図面は本敷地に都市ガスが供給されているよう記載されています。都市ガスではないでしょうか。また、上記質問のご回答が都市ガスであれば、別途と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	M-20,36,37図に記載の部分については都市ガス(別途工事)とする。それ以外は、液化石油ガス(本工事)とする。
2	A-96	グラウンド整備(構内地均し、塩化カルシウム散布)1式とありますが、施工範囲(m数)をご指示願います。	施工範囲は、A-96図に示すグラウンド及び新設遊具周囲とし、施工数量は約5,712㎡とする。