

質疑(応答記録)

公告No. : No.381

公告日 : 令和2年12月23日

工事名(件名) : 中央緑地トリムコース整備工事

整理番号	質疑事項	回答
1	特記仕様書により、ゴムチップウレタン舗装の表面仕上げは、ローラーエンボス(MR仕上げ)とありますが、MR仕上げとはどのようなものかご教示いただけませんか。	砂骨ローラー仕上げです。
2	カラーゴムチップ弾性舗装とありますが、色の指定はございますでしょうか。また、素材はどのようなものになりますでしょうか。	色は監督職員と協議のうえ決定します。 素材はEPDMです。