

質疑(応答記録)

公告No. : No. 66

公告日 : 3年 5月 12日

工事名(件名) : 中部中学校給食受入施設整備工事

整理番号	質疑事項	回答
1	図面番号 A-22、A-25 1階の展開図では梁型NAD塗装となっておりますが、天井伏図ではEP-G塗装となっております。天井伏図を正としてよろしいでしょうか。御指示下さい。	A-22図及びA-25図記載のとおり、⑦通梁型はNAD塗替え、⑧通はEP-G塗替えとする。
2	図面番号A-10、A-25 内部仕上表において配膳室改修後の天井仕上げが化粧PBt=9.5とありますが、天井伏図に㊦岩綿吸音板t=12.0となっております。どちらを正とするか御指示下さい。	A-10仕上表を正とし、化粧PBt=9.5とする。