

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 87

公告日 : 3年 6月 2日

委託名(件名) : 南消防署庁舎改築工事(建築機械設備)

| 整理番号           | 質疑事項  | 回答   |
|----------------|---|--|
| M-011          | 2階平面図(換気)にて1通り側ダクトにFDの記載がありませんが、必要と考えてよろしいでしょうか。                                  | M-011の通りとする。   |
| M-016<br>参考数量書 | 仮設汚水経路としてポリエチレン管75と記載してありますが、参考数量書には管種がありません。参考数量書はVPとなっています。どちらを正と考えればよろしいでしょうか。 | M-016の通りとする。参考数量書におけるVPは本設管であり、仮設管については屋外排水設備の仮設工事(排水)となります。         |
| M-025<br>M-029 | 消火薬剤タンク及び汚水中継槽の躯体工事は建築工事となっていますが、掘削、埋戻し工事も建築工事と考えてよろしいでしょうか。                      | よろしい。  |
| M-013          | 消火薬剤タンクの渦巻ポンプ用電源工事及び信号関連工事は別途工事と考えてよろしいでしょうか。                                     | 電源工事は別途工事、信号関連工事は本工事です。(M-027参照)                                     |
| M-027          | 消火薬剤タンクの液面計一次側電気工事は別途工事と考えてよろしいでしょうか。   | 本工事です。別途工事施工の最寄りコンセントより電源をとってください。<br>なお、6月14日付けで公告図面M-027を修正しております。 |