

質疑(応答記録)

公告No. : No. 357

公告日 : 3年 12月 8日

工事名(件名) : 大矢知興譲小学校大規模改修ほか工事(1期工事)

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	A-098 A-068,069	WC鏡について普通教室棟は四周アルミ枠、管理教室棟は四周ステンレス枠でよろしいでしょうか。御指示下さい。	A-098 WC鏡詳細図を正とし、普通教室棟、管理教室棟共に四周アルミ枠とする。
2	A-077	AW104のガラスですが、学校用強化透明型t=4と記述がありますが、学校用強化透明t=4と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	学校用強化型板t=4とする。
3	A-094	渡り廊下のガラス押えシーリング打替えについて図面では記述がありませんが、数量書にはガラス押え打替えとあります。渡り廊下のガラスは両面シーリング打替えと考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	渡り廊下のガラスは両面シーリング打替えとする。 なお、12月23日付で公告図面A-94を修正しております。
4	A-106	屋内運動場の外構で新設門扉のレール部分のコンクリートとコンクリート柱の基礎部分は図面にあるように無筋でよろしいでしょうか。御指示下さい。	採用するメーカーの仕様によるものとする。
5	A-30,31	普通教室棟3階廊下 5年4組と5年3組の間に鋼製の建具枠と垂壁があるのですが、SOP塗替と考えてよろしいでしょうか。御指示下さい。	よろしい。

質疑(応答記録)

公告No. : No. 357

公告日 : 3年 12月 8日

工事名(件名) : 大矢知興譲小学校大規模改修ほか工事(1期工事)

No.	函面番号	質疑事項	回答
6	A-085.090 数量書142	屋内運動場の屋根改修について、フッ素ガルバリウム鋼板が現状入手困難なため、遮熱仕様のカラーガルバリウム鋼板と考えるもよろしいでしょうか。御指示下さい。	原則、フッ素ガルバリウム鋼板とする。 ただし、社会情勢に応じて、協議を行うこととする。