

質疑(応答記録)

公告No. : No. 1

公告日 : 4年 4月 6日

工事名(件名) : 高花平小学校改築工事(建築工事)

整理番号	質疑事項	回答
1	A-77 OS-106、OS-107の下地は鉄でよろしいでしょうか。ご指示願います。	よろしい。
2	A-77 OS-109の15口の文字は切り文字加工で製作できません。代案を御指示願います。	15口の文字はインクジェットシートとする。
3	A-61、71 特記事項9で額縁は特記なき限りアルミ製とする記載があります。A-61のアルミ製窓の詳細図は木額縁となっております。木額縁と考えてよろしいでしょうか。御指示願います。	A-61詳細図記載のとおり、木額縁とする。
4	A-71、A-22、23 特記事項14で2階以上の引違い建具は開放制限機能付きとすると記載があります。 立面図で3、4階の引違い窓AW-A、1C、1D、2、4、5、7、10、11、は非常用進入口となっております。開放制限付きでよろしいでしょうか。御指示願います。	よろしい。