

質疑(応答記録)

公告No. : No. 56

公告日 : 令和 4年 5月 11日

工事名(件名) : 富洲原保育園内装改修工事

No.	図面番号	質疑事項	回答
1	M-06 M-07,08	新設ガス配管が明記されていません。別途工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	よろしい。
2	M-06	便所A昇降口設置の給湯器WHG-3系統の給湯配管が明記されていません。給湯器のみ設置と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	よろしい。
3	M-04 数量表	特記仕様書は都市ガス、数量表は石油液化ガスとなっています。都市ガスが正と考えて宜しいでしょうか。ご指示願います。	お見込みのとおりです。
4	-	ガス給湯器について現在納期が6ヶ月以上となっており、工期内に納めることができない恐れがあります。その場合の対応等、ご指示願います。	「工事における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書」による協議は可能です。