

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. 57

公告日 : 令和 4年 5月 11日

工事名(件名) : 博物館防犯設備ほか更新工事

整理番号	質疑事項	回答
1	監視カメラ仕様で、「ドーム型PTZ HDネットワークカメラ」において赤外線照射距離250mとありますが250mなくてもよろしいでしょうか。建屋の大きさから推測しても必要ないかと思えます。	設計図のとおりとします。
	防犯設備の見積に当たって下記の確認をお願いします。	
2	防犯設備の仕様機器の分かる図面等を用意して欲しいです。	機器の仕様については設計図のとおりです。
3	設計の防犯設備メーカーを教えてください。	設計の防犯設備メーカーはお答えできません。なお、防犯設備のメーカー指定はありません。
4	既設機器の防犯設備メーカーを教えてください。	パナソニック株式会社製です。