

質疑(応答記録)

公告No. : No. 102

公告日 : 令和 4年 6月 22日

工事名(件名) : 総合会館トイレ改修工事

整理番号	質疑事項	回答
1	A-01,07 請負者事務所・工事用トイレ等の記載がありませんが工事ヤード内に、10/22以降設置するものと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
2	A-01,07 コンクリートの強度試験の件ですが、20m ³ 以下の場合の試験については、監督職員の指示によるとありますが、9回程の施工となります。詳細をご指示願います。	コンクリートの品質管理において、施工計画書等で施工実績を確認したうえで、監督職員の指示によるものとする。
3	A-05 特記仕様書⑤のあと施工アンカーの穿孔前の埋込み配管等の探査の件ですが、電磁波レーダー式と考えて宜しいでしょうか。	よろしい。