

質疑(応答記録)

公告No. : No.C2

公告日 :平成30年5月2日

工事名(件名) : あさけプラザホール等吊天井崩落対策ほか工事基本設計業務委託

整理番号	質疑事項	回答
1	ホールの天井内はキャットウォークがあり、安全に調査できると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	ホワイエ、ロビーの天井内は点検口からの調査と考えてよろしいでしょうか。	ロビーには天井点検口がありますが、ホワイエには天井点検口がありません。必要に応じて、足場及び天井点検口等を設置し、調査してください。
3	ホワイエ、ロビーの天井高さをご教示ください。	ホワイエ:H=5,400mm、ロビー:H=6,300mm です。