

## 質疑(応答記録)

公告No. : No. C36

公告日 : 30年 7月 11日

工事名(件名) : 朝明中学校大規模改修工事設計業務委託

| 整理番号 | 質疑事項   | 回答                               |
|------|--|----------------------------------|
| 1    | 既設渡り廊下の基礎形状確認を行う為の試掘調査ですが、深さはどの程度を想定されていますでしょうか。   | 1~1.5m程度を想定しています。                |
| 2    | 計画通知の確認済証は工期内に納品となりますでしょうか。                        | 仕様書特記事項に記載のとおりです。                |
| 3    | 既設危険物倉庫の解体及び新設とありますが、倉庫の新設について構造及び面積をお教え頂けますでしょうか。 | 構造はRC造、面積は既設と同規模の6.4㎡程度を想定しています。 |